

**FORMULARUL F5**
**OBICTIV**

„CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI  
CULTURAL SMÂRDAN”

**PROIECTANT**

S.C. VEST INSTAL S.R.L.

**FISA TEHNICA IE Nr.20**

Utilajul, echipamentul tehnologic:UPS

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii Tehnici si Functionali:</b> UPS LCD monofazat 3000VA 2U cu montare in rack Caracteristici: Gestionare inteligenta a bateriei Pornire inteligenta in modul DC (functie de pornire la rece) Bypass static online, timp de transfer zero la iesire unda sinusoidală pură Afisaj LCD Protectie ridicata pentru suprasarcina Repornire automata in timp ce AC se recupereaza Fiabilitate ridicata Control cu microprocesor Reincarcare automata , incarcare in mod oprit Model: TED-3000RM Afisaj: LCD Putere: 3000VA / 3000W Gama de tensiune de intrare: 120V - 300V AC Gama de frecventa de intrare: 45Hz - 55Hz Reglarea tensiunii de iesire (mod baterie): 230V +/-1.5% AC Gama de frecventa de iesire (mod baterie): 50 Hz +/- 0,15%		
2	<b>exploatare:</b> Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica.		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:</b> In conformitate cu standardele relevante.		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie:</b> 2 ani din ziua receptiei finale.		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b>		

**Precizare:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1.

Proiectant,

