

**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV**  
**„CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A**  
**CAMINULUI CULTURAL SMÂRDAN”**

**PROIECTANT**  
 S.C. VEST INSTAL S.R.L.

**FISA TEHNICA IE Nr.3**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrală de incendiu cu 4 zone

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii Tehnici si Functionali:</b> - centrala proiectata dupa standardul EN54-2, EN 54-4, echipata cu microprocesor, recomandata pentru sisteme de incendiu mici; - 4 zone, pe fiecare zona se pot lega 32 detectori de incendiu (fum, temperatura) conventionale; - fiecare zona echipata cu 1 iesire de alarma (open colector) pentru controlul barierelor (usilor) impotriva incendiilor; - panoul de comanda usor de utilizat; - tensiune de alimentare: 27,6 VDC, sursa de 1,5A inclusa; - compartiment pentru doua acumulatori 12V, 7Ah; - dimensiune: 354x280x100 mm; - masa (cu 2 buc. de acumulator 12V/7Ah): 8,2 kg; - curent maxim: 0,5A; - consum: 35 W; - iesire auxiliara programabila (open colector); - iesire de alimentare 24V resetabila; - iesire de alarma + semnalizare defecte nesupervizata; - 2 iesiri de alarma supervizate; - interfata RS232 pentru conexiune la PC (programare).		
2	<b>exploatare:</b> Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica.		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:</b> Central In conformitate cu standardele relevante.		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie:</b> 2 ani din ziua receptiei finale.		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b>		

**Precizare:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1.

**Proiectant,**  
 ing.dipl.Valentin Dima

