

OBIECTIV

PROIECTANT
S.C. VEST INSTAL S.R.L.„CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI
CULTURAL SMÂRDAN”

FISA TEHNICA IS Nr.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Bazin de retentie 13mc

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|----------|--|--|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii Tehnici si Functionali: Volum util: 13 mc Volum total: 15 mc Bazin: tabla ondulata din otel zincat, acoperire de zinc de 600 g/mp Dimensiuni ($\varnothing \times L$) (2200 x 4000) mm Greutate: 200.8 kg/ml Greutate totala: 1103 kg Grosime tabla: 2 mm Guri de vizitare: 1 buc ($\varnothing 800$) + 1 buc scara acces Aduceri la cota H = 1m: 1 buc ($\varnothing 800$) cu scara de acces Flanse racord: conform proiect -asa de incarcare D400 | | |
| 2 | exploatare: Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. | | |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: In conformitate cu standardele relevante. | | |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie: 2 ani din ziua receptiei finale. | | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: | | |

Intocmit

ing. Sofian Daniela

