

## FORMULAR F5

**OBIECTIV**  
**CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A**  
**CAMINULUI CULTURAL SMARDAN**

**PROIECTANT**  
**S.C. VEST INSTAL S.R.L.**

## FIȘA TEHNICĂ Nr. F5.HVAC.11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune 100 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Capacitate vas expansiune: 100 litri; Presiune maxima exercitiu: 10 bar; Presiune standard: 3.5 bar; Diametru exterior: 480 mm; Inaltime vas de expansiune: 153 mm; Diametru racord vas de expansiune : 1".		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: In conformitate cu normele in vigoare.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: 2 ani din ziua receptiei finale		
5	Alte conditii cu caracter tehnic:		

**Proiectant,**  
ing. Daniela Sofian

