

FORMULAR F5

OBIECTIV
CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A
CAMINULUI CULTURAL SMARDAN

PROIETTANT
S.C. VEST INSTAL S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5.HVAC.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Puffer 200 l pompa de caldura aer-apa+Vas de expansiune 24 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Capacitate puffer:200-280 l; Racord de intrare/iesire:1 1/2"-2"</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Diametru:550mm;</p> <p>Inaltime:1550 mm;</p> <p>Material izolatie puffer :poliuretan 50 mm;</p> <p>Presiune maxima de lucru:6 bar;</p> <p>Temperatura maxima estimata:95 grd.C;</p> <p>Accesorii:</p> <p>-vas de expansiune 24 litri;</p> <p>-rezistenta electrica de 3 kw</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>In conformitate cu normele in vigoare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <p>2 ani din ziua receptiei finale</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p>		

Proiectant,
ing. Daniela Sofian

