

**Denumire proiect:** „CONSTRUIREA CENTRULUI DE INGRIJIRI PALIATIVE IN CADRUL SPITALULUI ORASENESC MOLDOVA NOUA”

**Număr proiect:** 18/2025

**Amplasament:** Strada Stanta Varva, Nr. 1, Oras Moldova Noua, Judetul Caras – Severin

**Beneficiar:** SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

**Proiectant general:** EDIFICIA CONCEPT SRL

**Proiectant de specialitate:** AUA TECH SUPPORT S.R.L.

#### **PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DE EXECUTIE DETERMINANTE**

##### **pentru verificarea calității lucrărilor de instalatii gaze medicale**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG nr. 492/2018 și Procedurii privind controlul statului în faze de execuție determinante, AUA TECH SUPPORT S.R.L. stabilește prezentul program de control pentru lucrarea: „CONSTRUIREA CENTRULUI DE INGRIJIRI PALIATIVE IN CADRUL SPITALULUI ORASENESC MOLDOVA NOUA”, Strada Stanta Varva, Nr. 1, Oras Moldova Noua, Judetul Caras – Severin, având categoria de importanță „B” și clasa de importanță „II”.

Convocarea factorilor responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă se va face prin grija executantului cu minim 3 zile lucrătoare înainte de ajungerea în faza de execuție programată (Legea nr.10/1995 art.23 lit.d).

<b>Nr. Crt</b>	<b>Denumirea lucrărilor care se recepționează calitativ și/sau faza de execuție determinantă pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcției</b>	<b>Documentul scris care se încheie: PVR; PV;PVLA</b>	<b>Cine întocmește și semnează B; E; P;</b>	<b>Nr. și data actului încheiat</b>
0	1	2	3	4
1.	Verificarea corespondenței dintre utilaje, material aduse la montaj și cele prevăzute în proiect;	P.V.	B+E	
2.	Trasarea pe teren a poziției echipamentelor si a coloanelor de distributie	P.V.T.L	B+E	
3.	Verificarea montării pe poziție a utilajelor aferente instalațiilor conform proiect;	P.V.	B+E	
4.	Verificarea certificatelor de calitate pentru materialele ce se folosesc precum și a corespondenței dintre instalațiile executate și desenele din proiect;	P.V.	B+E	
5.	Calitate executiei tuturor sectiunilor de traseu care devin ascunse	P.V.L.A.	B+E	
6.	Proces verbal de examinare vizuala a sudurii	P.V.L.A.	B+E	
7.	Efectuarea spalarii, curatarii interioare la conducte	P.V.L.A.	B+E	

8.	Proba de etansietate si integritate mecanica	P.V.L.A.	B+E	
9.	Proces verbal de receptie finala a lucrarilor	P.V.R.C	B+ E+ P	
10.	Efectuarea testelor finale conform SR EN 7396	P.V.	B+E	

Proiectant,

Beneficiar,

Executant,

I.J.C.

Ing. Chirila Laura Alexandra

**Notă:**

- Prin fază determinată se înțelege stadiul fizic la care lucrarea odată ajunsă nu mai poate continua fără încheierea documentelor înscrise în tabelul de mai sus;
- Execuția lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în concondanță cu caietele de sarcini din proiectul tehnic și a reglementărilor tehnice în vigoare;
- Este interzisă continuarea execuției, în faza următoare, înainte de recepția sau autorizarea fazei precedente;
- Recepția calitativă pe categorii și faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar și executant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;
- Beneficiarul va completa denumirea și adresa executantului după contractarea lucrării;
- La recepție, un exemplar din prezentul program de control, completat, se va anexa la Cartea tehnică a construcției care va fi întocmită înainte de recepția obiectivului.