




**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Braila

 Distribuție Energie Electrică România Sucursala Brăila			
Intrare / Ieșire Nr.:	Ziua	Luna	Anul
212806	29	08	24

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Braila**  
Str. Plevna, Nr.23, 810139, Brăila, Jud. Brăila

Tel: +40239 605 702

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 145341

Fax: +40239 605 704

R.C. DEER/Suc. 112/352/2002 / J09/127/2002

office.braila@distributie-energie.ro

www.distributie-energie.ro

**Către COMUNA CAZASU,**

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 3020240702428 / 26.08.2024 pentru **obiectivul: EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU** de la adresa: **CAZASU**, sat -, strada **CAZASU**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **817181**, numar cadastral -, județul **Braila**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 3020240702428 / 26.08.2024**

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune** | **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 28.06.2025**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **G1-G7** și a Certificatului de urbanism nr. **99 / 28.06.2024**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **962.25** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala BRAILA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu **asistență tehnică** din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Braila

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Braila  
Str. Plevna, Nr.23, 810139, Brăila, Jud. Brăila

Tel: +40239 605 702

Fax: +40239 605 704

office.braila@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 145341

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J09/127/2002

www.distributie-energie.ro

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Pe amplasamentul propus de dumneavoastră există rețele electrice supratereștrii și subterane care aparțin DEER-Sucursala Braila (LEA 20 kV, PTA –uri 20/0,4 kV, LEA 0,4 kV și LES 20 kV) trasate pe plan. La efectuarea săpăturilor se vor lua măsuri pentru evitarea distrugerii elementelor componente ale prizelor de pământ existente ale stălpilor rețelei aeriene și ale posturilor de transformare și se vor respecta distanțele minime admise față de instalațiile electrice existente trasate pe plan. Pe traseul comun cu traseul instalațiilor electrice săpătura se va efectua manual.

Distanțele privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice sunt cele prevăzute în Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 239/ 2019 modificat și completat prin Ordinul ANRE nr. 49/2007 stabilește (conform art.1) -dimensiunile zonelor de protecție și de siguranță pentru fiecare tip de capacitate energetică-.

În situația în care în timpul executării lucrărilor se constată că instalațiile / clădirile proiectate nu îndeplinesc condițiile de coexistență cu instalațiile electrice existente, impuse de legislația în vigoare, devierea rețelelor electrice se va face întocmindu-se un proiect de specialitate, contravaloarea lucrărilor fiind suportată de către dumneavoastră. Cu cel puțin 48 ore înainte de începerea lucrărilor se va solicita asistența tehnică din partea DEER- Sucursala Braila.

Director Sucursala BRAILA  
STEFAN RADULESCU

Sef S.A.R. BRAILA  
SILVIA DANIELA SACARISEANU

Intocmit  
Mihaela Rodica Cautes

Liviu  
Popirtac

Semnat digital de  
Liviu Popirtac  
Data: 2024.08.28  
14:33:22 +03:00



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Braila

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Braila**  
Str. Plevna, Nr.23, 810139, Brăila, Jud. Brăila

Tel: +40239 605 702

Fax: +40239 605 704

office.braila@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14534157

R.C. DEER/Suc. 312/352/2002 / 309/127/2002

www.distributie-energie.ro

## FIȘĂ DE COEXISTENȚĂ

Privind cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 3020240702428 / 26.08.2024, pentru obiectivul **EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU**, amplasat în județul **Braila**, localitatea **CAZASU**, sat **CAZASU**, strada **CAZASU**, nr. **FN**, cod postal **817181**, numar cadastral -, depusă de către **COMUNA CAZASU**, , județ **BRAILA**, localitatea **CAZASU**, strada **CAZASU**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **817181** .

**Soluție de coexistență a amplasamentului propus cu instalațiile electrice existente:**

### 1. (1) COR MT/JT BRAILA, propune:

Pe amplasamentul propus de dumneavoastra exista rețele electrice supratereane si subterane care apartin DEER-Sucursala Braila (LEA 20 kV, PTA –uri 20/0,4 kV, LEA 0,4 kV si LES 20 kV) trasate pe plan. La efectuarea sapaturilor se vor lua masuri pentru evitarea distrugerii elementelor componente ale prizelor de pamant existente ale stalpilor rețelei aeriene si ale posturilor de transformare si se vor respecta distantele minime admise fata de instalatiile electrice existente trasate pe plan. Pe traseul comun cu traseul instalatiilor electrice sapatura se va efectua manual.

Distantele privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice sunt cele prevazute in Norma tehnica aprobata prin Ordinul ANRE nr. 239/ 2019 modificat si completat prin Ordinul ANRE nr. 49/2007 stabileste (conform art.1) -dimensiunile zonelor de protectie si de siguranta pentru fiecare tip de capacitate energetica-.

In situatia in care in timpul executarii lucrarilor se constata ca instalatiile / cladirile proiectate nu indeplinesc conditiile de coexistenta cu instalatiile electrice existente, impuse de legislatia in vigoare, devierea rețelelor electrice se va face intocmindu-se un proiect de specialitate, contravaloarea lucrarilor fiind suportata de catre dumneavoastra. Cu cel putin 48 ore inaintea inceperii lucrarilor se va solicita asistenta tehnica din partea DEER- Sucursala Braila.

Semnătură Sef COR M.T./J.T.

SEF S.A.R.

ING.SILVIA DANIELA SACARISEANU

Întocmit

EC.MIHAELA RODICA CAUTES

### (2) COR MT/JT, propune:

-

Semnătură

-

-



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Braila

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Braila**  
Str. Plevna, Nr.23, 810139, Brăila, Jud. Brăila

**Tel:** +40239 605 702

**Fax:** +40239 605 704

office.braila@distributie-energie.ro

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14534157

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J09/127/2002

www.distributie-energie.ro

Întocmit

-

(3) COR MT/JT, propune:

-

Semnătură

-

Întocmit

-