

conducta gaze naturale presiune redusa,
PEHD PE100 SDR11 DN90x8,2mm,
montaj ingropat, existenta

Schema izometrica
str. NUFARULUI - Tr 1
(%)

conducta gaze naturale presiune redusa,
PEHD PE100 SDR11 DN90x8,2mm, L=135m,
montaj ingropat, protectata

banda avertizoare
fir metalic trasor din
cupru S=1,5mm

Ric
Rc
Tp iv PEHD PE100 SDR17
DN225 (225x13,4mm), L=1,5m

str. NUFARULUI - Tr 1

Ric
P_{CT}=4,559bar
CT

LEGENDA

- conducta gaze naturale de presiune redusa, teava polietilena PEHD PE100 SDR11, montaj ingropat, existenta
- 9 — conducta gaze naturale de presiune redusa, teava polietilena PEHD PE100 SDR11, montaj ingropat, protectata
- — conducta gaze naturale de presiune redusa, teava polietilena PEHD PE100 SDR11, montaj ingropat, protectata
- — conducta apa rece, teava polietilena PEHD, montaj ingropat, existenta
- — bransament apa rece, teava polietilena PEHD, montaj ingropat, existenta
- — conducta canalizare ape uzate menajere, teava PVC, montaj ingropat, in executie
- — conducta retiliare ape uzate menajere, curgere sub presiune de la SPAU-n Cazasu, teava PEHD, montaj ingropat, in executie
- — conducta retiliare ape uzate menajere, curgere sub presiune de la SPAU-n din judei, teava PEHD, montaj ingropat, in executie
- PRM — post reglare-masurare, existent
- PC — punct cuplare/punct de calcul
- CT — cap terminal/punct de calcul
- Tp — tub de protectie
- Rc — rasuflatoare cu capac
- Ric — rasuflatoare fara capac
- — canin de apa cu vanne
- — canin de apa cu apometru
- — canin canalizare ape uzate menajere
- — canin canalizare ape uzate menajere, de racord
- SPAU — statie pompare ape uzate menajere, in executie
- SE — statie electric din beton
- SL — stalp de lumina din beton
- BMP — bloc masura si protectie (contor electric)
- — hidrant apa
- — fantana
- F — PC, CT puncte de calcul
- P_{CT}, P_{CT} — presiunea in punctele de calcul ale retelei de gaze naturale
- — INR.CAD.73943 numar imobil/numar cadastral
- — groapa de sondaj 2,0x1,0x1,5m

INSTALATOR AUTORIZAT PROIECTARE

ing. Avarenei Vasilica

aut. ANRE tip PGD-109200934/18.11.2020 valabila pana la data 17.11.2025

SC NECESAR PROD SRL

J-1996000153097/2025

b-dul Dorobantilor, nr. 669, loc. Braila
tel. 0239617563; e-mail: necesar_braila@yahoo.com
aut. ANRE tip PDSB nr. 24776 valabila pana la 14.04.2030

EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU

Amplasament: loc. Cazasu, com. Cazasu, jud. Braila
Beneficiar: COMUNA CAZASU

format A3 297x420mm

Proiect

48/2024

faza

PT+DDE

VEDERE IN PLAN
str. NUFARULUI-Tr 1 (PC3);
SCHEMA IZOMETRICA

Plansa

G5