

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

ANSAMBLU RACORD MENAJER - RACORD SI CAMIN RACORD MENAJER, PVC/PE/PP, Di = 315 mm

NOTA:

- caminele de racord se vor apleasa in limita a max. 2,00 m de la limita proprietatii, in exteriorul ei in trotuar sau spatiu verde iar acolo unde spatiul nu permite, in interiorul proprietatii;
- toate caminele cu adancimi mai mari de 1,00 m vor fi prevazute cu scari de acces fixate de structura caminului;
- capacele caminelor vor fi carosabile pentru trafic usor, clasa A15, din material compozit, cu sistem antifurt (balama si cheie);
- rama capacului va fi incastrata in inel din beton armat cu grosimea de min. 20 cm;
- se vor respecta specificatiile tehnice ale producatorilor de camine privind conditiile de transport, depozitare, montaj, fundare si exploatare;
- in perioada executiei lucrarilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametri normali.

A

B

C

