

1

2

3

4

TABEL CENTRALIZATOR STATIE POMPARE APA UZATA - ECHIPAMENTE, PIESE, MATERIALE

Nr. crt.	Simbol	Denumire	Dn	Material	Cantitate
1	P1	Electropompa apa uzata menajera	-	-	1A+1R
2	P2	Sistem ghidaj electropompa	-	-	2 buc.
3	P3	Conducta refulare	80	OLZn	-
4	P4	Conducta refulare	110	PEID	-
5	P5	Scara de acces cu protectie la cadere	-	OLZn	1 buc.
6	P6	Colier prindere conducta	-	-	6 buc.
7	P7	-	-	-	-
8	P8	Conducta canalizare apa uzata menajera	250	PVC	-
9	P9	Piesa de trecere cu garnitura	admisie 250 refulare 110	PVC	1 buc. 2 buc.
10	P10	Senzori nivel	-	-	4 buc.
11	P11	Scara de acces	-	OLZn	1 buc.
12	P12	Clapet de sens PN10 (pt. ape uzate)	80	Fonta	2 buc.
13	P13	Vana cutit PN10 (pt. ape uzate)	80	Inox	2 buc.
14	P14	Cot 90°	80	Fonta	Fonta
15	P15	Teu egal	80	Fonta	Fonta
16	P16	Piesa tranzitie OL/PEID	80	OL/PEID	OL/PEID
17	P17	Teu egal	90	PEID	PEID
18	P18	Rama si capac acces tehnologic	90	material compozit	1 buc.
19	P19	Robinet cu bila	90	PE	PE
20	P20	Cot 90°	90	PEID	7 buc.
21	P21	Cot 45°	90	PEID	4 buc.
22	P22	Tablou electric si automatizare	-	-	1 buc.
23	P23	Instalatii electrice si de automatizare (min. 10 m/instalatie)	-	-	1 set
24	P24	Instalatii ventilare	-	-	1 set
25	P25	Rama si capac acces personal exploatare in statia de pompare ape uzate menajere	-	material compozit	1 buc.
26	P26	Rama si capac acces personal exploatare in camin vane statie pompare	-	material compozit	1 buc.
30	P30	Piesa de epuizment	-	-	1 buc.

NOTA:

- * CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.
- * VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE SE FACE LA CERINTELE FUNDAMENTALE CF. HG 925/1995 COMPLETATA CU ORDINUL MLPTL NR. 777/2003.
- * CONSTRUCTORUL ARE OBLIGATIA SA VERIFICE COTELE TERENULUI, COTELE RETELOR DE APA SI CANALIZARE PROIECTATE SI ALE RETELOR SUBTERANE EXISTENTE SI SA COMUNICE PROIECTANTULUI, INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI, EVENTUALELE NEPOTRIVIRI.

26 OCT 2024

VERIFICATOR:	CALDARE IOAN	Is	5950/26.10.2024
EXPERT TEHNIC:			
	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA
PROIECTANT GENERAL	S.C. ANDERSSSEN S.R.L.	Beneficiar:	COMUNA VINȚU DE JOS, JUDEȚUL ALBA
PROIECTANT DE SPECIALITATE	Ispr. Ac. 1	Amplasament:	U.A.T. VINȚU DE JOS, jud. ALBA loc. MERETEU, VALEA GOBLII, CÎMPU GOBLII, VURPĂR, VALEA VINȚULUI ȘI PÎRIU LUI MIHAI
SPECIFICAȚIE	NUME:	SCARA:	Titlu proiect: "MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE MERETEU, VALEA GOBLII, CÎMPU GOBLII, VURPĂR, VALEA VINȚULUI ȘI PÎRIU LUI MIHAI DIN COMUNA VINȚU DE JOS, JUDEȚ ALBA"
ȘEF PROIECT	ing. Bulai Cătălin	DATA:	Etapa / Faza: IV / D.T.A.C
PROIECTAT	ing. Forțu Claudiu		Planșa nr:
DESENAT	ing. Bulai Mădălina	2024	AB.VDJ-CM-8.2.2