



**Distribuție Energie
Electrică România**

Sucursala Braila

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Braila
Str. Plevna, Nr.23, 810139, Brăila, Jud. Brăila

Tel: +40239 605 702

Fax: +40239 605 704

office.braila@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14475722 / 1453

R.C. DEER/Suc. J2022000352121 / J09/12/20

www.distributie-energie.ro

Către **COMUNA SUTESTI**,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 3020250301017 / 01.04.2025 pentru **obiectivul: INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT SUTESTI, JUDETUL BRAILA**

de la adresa: **SUTESTI**, sat -, strada **SUTESTI**, nr. **T22 P5**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **817165**, numar cadastral -; **CF.76112**, județul **Braila**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 3020250301017 / 01.04.2025

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Nu exista** rețea electrică de distribuție de - -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de **400,00 kW**.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 12.12.2025**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **A00** și a Certificatului de urbanism nr. **17 / 12.12.2023**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala BRAILA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Braila

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Braila
Str. Plevna, Nr.23, 810139, Brăila, Jud. Brăila

Tel: +40239 605 702

Fax: +40239 605 704

office.braila@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 144367327 / 145

R.C. DEER/Suc. 32002000352121 / 109/12/1

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Pe amplasamentul propus de dumneavoastră nu există rețele electrice subterane sau supraterane care aparțin DEER – Sucursala Braila.

Pentru lucrările de alimentare cu energie electrică a obiectivului este necesară obținerea unui Aviz tehnic de racordare emis de DEER - Sucursala Braila.

Prezentul Aviz de amplasament nu ține loc de Aviz tehnic de racordare.

Distanțele privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice sunt cele prevăzute în Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 239/ 2019 modificat și completat prin Ordinul ANRE nr. 49/2007 stabilește (conform art.1) -dimensiunile zonelor de protecție și de siguranță pentru fiecare tip de capacitate energetică.

În situația în care în timpul executării lucrărilor se constată că instalațiile / clădirile proiectate nu îndeplinesc condițiile de coexistență cu instalațiile electrice existente, impuse de legislația în vigoare, devierea rețelelor electrice se va face întocmindu-se un proiect de specialitate, contravaloarea lucrărilor fiind suportată de către dumneavoastră. Cu cel puțin 48 ore înainte începerii lucrărilor se va solicita asistența tehnică din partea DEER- Sucursala Braila.

Director Sucursala

**BRAILA
STEFAN RADULESCU**

Sef S.A.R. / Coordonator
Compartiment **BRAILA**

SILVIA DANIELA SACARISEANU

Intocmit

Mihaela Rodica Cautes

**STEFAN
RADULE
SCU**
Semnat digital
de STEFAN
RADULESCU
Data: 2025.04.01
16:31:45 +03:00

**SILVIA-
DANIELA
SACARISEA
NU**
Semnat digital de
SILVIA-DANIELA
SACARISEANU
Data: 2025.04.01
16:07:12 +03:00