

FT3 CONDIȚIILE TEHNICE ȘI CARACTERISTICILE SOLICITATE ȘI GARANTATE PENTRU CLEME DE ȘIR CU ACCESORII				
Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse		Conditii tehnice solicitate	Conditii tehnice garantate
0.	1.		2.	3.
1. Parametrii tehnici si functionali				
1.1 .	Tensiunea maxima de lucru		750V	
1.2	Curentul permanent		16 ...35 A	
1.3	Realizarea constructive			
	a) montaj			
	- aparent (pe sina)		DA	
	- lățime		max. 8mm	
	b) conectare conductoare		cu surub	
	c) sectiune conductor flexibil		1,5;2,5;4;6;(10;16);	
1.4	Gama temperaturii ambiante			
	- în functionare		-5... +40°C	
	- stocare /transport		-20 - +70°C	
1.5	Umiditatea relativa în		max. 95%	
	conformitate cu CEI 60068-2-3			
1.6	Conditii de praf		normale	
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în functionare				
2.1	Lista standardelor de asigurare a calitatii avute în vedere la proiectare,		(SREN) ISO 9001/2001	
2.2	Lista standardelor de referinta		CEI 60947	
2.3	Date de fiabilitate - durata de viata utila		10ani	
2.4	Verificari și încercari - Test de izolare, 50Hz, 1 min		2kVc.a.	
3. Alte conditii cu caracter tehnic				
3.1	Documentatie tehnica anexata ofertei		DA	

Proiectant,

Ofertant,