Plan armare pereti etaj 2

SCARA 1:50

FOARTE IMPORTANT!

Elementele verticale propuse vor porni de pe mini radiere realizate sub cota pardoselii existente conform detaliului tip din planul R01-Plan cofraj planseu peste subsol.
Pentru introducerea lamelelor din beton armat se sprijina planseul existent cu ajutorul popilor metalici, apoi se sparg grinzile existente cu pastrarea armaturilor, fie armaturile bulbilor vor penetra grinzile existente de la un etaj la altul, iar armaturile verticale de pe inima se vor ancora chimic in grinzile existente.
In situatia in care se identifica grinzi care lipsesc pe pozitiile unde se propun lamele din beton armat, se introduc grinzi din beton armat cu sectiunea de minim 25x50cm.
Se va folosi o rasina chimica agrementata seismic.

Nota 1

1. Din punct de vedere al zonarii seismice, conform normativului P100/1-2013, amplasamentul are o acceleratie a terenului ag=0.15g,perioada de colt Tc=0.7 un factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura β=2.50.
2. Conform normativului P100/1-2013, clasa de importanta este II, cu coeficientul γ=1.2
3. Categoria "B" de importanta (conform HGR nr. 766/1997)

DENUMIRE PROJECT:	
Reabilitare şi dotare Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie - din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr.4	
Adresa amplasament: B-dul Carol I, nr.4^, Drobeta Turnu Severin, Judet Mehedinti	
BENEFICIAR:	
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Mehedinti pentru Spitalul Judetean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin	
Adresa: Str. Nimigal Alexandru Avertrou 2	
PROIECTANT GENERAL:	
SC CEC SOLUTIONS SRL	
Adresa: Bld. Unirii, nr. 33, Tronson 2, Bucuresti Sector 3 Tel: 0743.553.657 / 0763.183.849 CUI: 37978779 tehnic@cecarchitecture.ro	
PROIECTANT SPECIALITATE REZISTENTA:	
SC CEC SOLUTIONS SRL	
SPECIFICATIE / NUME	SEMNATURA
Sef Proiect Complex: **Prof. Dr.Arh.Sorin MINGHAT**	
Sef Proiect rezistenta: **Ing. SABO Eugen Emil**	
Proiectat: **Ing. Mircea Juravle**	
Proiectat: **Ing. Alexandru Corbu**	
rezistenta	Proiect nr.: 14
PLAN ARMARE PERETI ETAJ 2	Data: 17.10.2024
	Scara:
	Faza: **DALI**
Planse: R10	Revizia:

ROMANIA UNIUNEA ARHITECTILOR DIN ROMANIA MINISTERUL CULTURII

CRACIUNESCU C. MARIAN ROMANIA NR. 06052 A1 AS INGINER CERCETATOR FARMACIE

ROMANIA MINISTERUL CULTURII EXPERT TEHNIC

BARNUTIU NEVA ROMANIA NR. 04790 A1 INGINER

ROMANIA MINISTERUL CULTURII NR. 1999 EXPERT TEHNIC

SABO GH. EUGEN ROMANIA NR. 05071 A1 INGINER EXPERT TEHNIC

A01 1870x841