

## ETAJ 2



### Legenda

- Pereti existenti caramida
- Pereti propusi din caramida
- Pereti propusi gips carton
- Pereti rezistenti la foc 180 min
- Pereti rezistenti la foc 150 min
- Pereti rezistenti la foc 90 min
- Spatiu presurizat

### Legenda:

- Aparat iluminat normal , 2x sursa liniara LED 33W, IP54 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz
- Aparat iluminat normal , 2x sursa liniara LED 33W, IP20 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz, echipat cu kit de emergenta cu autonomie 1h, Ra=90-100, antipanica
- Aparat iluminat normal , 2x sursa liniara LED 33W, IP20 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz, echipat cu kit de emergenta cu autonomie 3h, Ra=90-100, pentru continuarea lucrului
- Aparat iluminat normal , 2x sursa liniara LED 33W, IP20 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz, echipat cu kit de emergenta cu autonomie 2h, Ra=90-100, pentru interventii
- Aparat iluminat de siguranta (marcarea cailor de evacuare EXIT LED, constructie IP20 , tip montaj aplicat pe perete/suspendat, sursa LED, min. 200cd/imp, distanta de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz echipat cu kit de emergenta, autonomie 2h
- Aparat iluminat de siguranta (identificarea cailor de evacuare din exterior)constructie etansa IP65 , tip montaj aplicat, sursa LED, min. 200cd/imp, distanta de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz echipat cu kit de emergenta, autonomie 2h,montaj exterior
- Aparat iluminat de siguranta (marcarea /hidranti) IP20 , tip montaj aplicat, sursa LED, min. 200cd/imp, distanta de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz , echipat cu kit de emergenta, autonomie 1h, include abtildid pentru marcarea hidranților
- Buton actionare manuala ferestre cu deschidere automata
- Tablou electric
- Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu surse LED, 40W, minim 4400 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP40, montaj aparent
- Interrupator simplu 10A, 220V, IP20
- Interrupator cap-scara 10A, 220V, IP20
- Racord electric
- Priza dubla etansa 230V/16A CP
- Priza dubla 230V/16A CP
- Set de alarma pentru G.S. persoane cu dizabilitati
- Senzor de miscare 360 grade
- Detector fum adresabil
- Detector fum adresabil montat in plafon
- Avertizor optic cu led - pentru detectori montati in plafon
- Detector fum+temperatura adresabil
- Buton actionare iluminat antipanica
- Buton inchidere iluminat antipanica
- Buton manual de avertizare incendiu
- Sirena interioara
- Sirena exterioara\_ echipata cu flash
- ECS - Echipament de control si semnalizare
- PR - Panou repeto
- AT - Apelator telefon
- TEG-tablou electric general
- Corp de iluminat tip "downlight", 230V, cu surse LED, 12W, minim 1200 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP54, montaj aparent

### DENUMIRE PROIECT:

Reabilitare și dotare Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie - din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr.4

Adresa amplasament:  
B-dul Carol I, nr.4", Drobeta Turnu Severin, Judet Mehedinti

### BENEFICIAR:

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetului Mehedinti pentru Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin

Adresa: Str. Maresal Alexandru Averescu 2

### PROIECTANT GENERAL:

SC CEC SOLUTIONS SRL

CEC ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN

Adresa: Bld. Unirii, nr. 33, Tronsoan 1, Bucuresti  
Tel: 0743.553.697 / 0763.183.569  
CUI: 317978779  
tehnico@cecarchitecture.ro

### PROIECTANT SPECIALITATE ELECTRICE:

SC CEC SOLUTIONS SRL

SPECIFICATIE / NUME	SEMNATURA
Sef Proiect Complex: Prof. Dr.Arh.Sorin MINGHIAT	
Sef Proiect Instalati: Ing. Vlad Mares	
Proiectat: Ing. Eduard Tudorache	
Desenat Ing. Eduard Tudorache	
INSTALATI ELECTRICE	Proiect nr.: 14
PLAN ETAJ 2	Data: 17.10.2024
	Scara: 1:100
	Faza: DALI
Plansa: IE04	Revizia