



Nota:
 Clase și categorii de importanță:
 - în conformitate cu HG 766/1997, cu completările ulterioare, categoria de importanță a acestui obiectiv de investiții este C, normală;
 - în conformitate cu STAS 4273-83 Construcții hidrotehnice, Clasa de importanță IV, Categoria construcției: 4;
 - în conformitate cu Cod de proiectare seismică P100-1/2013, Paralela I, Clasa de importanță: III;
 - în conformitate cu HG 925/2015, verificarea tehnică de calitate, se va realiza în funcție de performanță: Ist; A7, B5, D.

Rețea alimentară:
 Față de alimentare cu apă: Proba de etanșeitate la presiune, Pp = 6 bari, T = 3 ore, cu suridule descoperite. Nu se admit pierderi.

VERIFICATOR	NUME	SEMINATURA	CERINTA	REFERAT VERIFICARE Nr.	DATA
S.C. "D.M. FARM" SRL CUI 2318779-1-3915005-02.0008 Tel. 0722 52 1230 dmls@dmf.ro				Beneficiar: U.A.T. comuna Vințușca județul Vrancea	Pi. Nr. 04/2024
SPECIFICATIE	NUME	SEMINATURA	SCARAA	TARU Product:	FĂZĂ:
SF PROTECT	Intr. Dobro Mânășă		1:500	Sistem alimentare cu apă și salinitate comuna Vințușca, județul Vrancea	P.L.A.G.
PROIECTAT:	Intr. Dobro Mânășă		DATA:	Tritu Plana:	PLANSĂ
DESENAT:	Intr. Dobro Mânășă		12/2004	Pan rețea alimentare cu apă	113