

**Formular F5 - SANITARE**

<b>Obiectiv:</b>	<b>Consolidare, extindere, realizare subsol și supraetajare imobil existent parter, rezultând un imobil cu regim de înălțime S+P+2E+E3retras, modificări fațade, recompartimentări interioare, schimbare destinație în Centru Medico-Social, amenajări exterioare și refacere împrejurimi</b>		Proiectant,
<b>Adresa:</b>	<b>Str. PAROȘENI, nr. 26, București, Sector 2</b>		<b>CAPITAL GRUP INSTAL</b>
<b>Beneficiar:</b>	<b>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2</b>		

Fisa Nr. 1

Utilajul: 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Coresp.	Producator
0	1	2	3
1	<b>Denumire :</b> Pompa compacta cu tocat	/	FEKABOX -DAB
2	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b> Debit Maxim32.1 M3H RACORD REFULARE2 TOLI ALIMENTARE ELECTRICA230/50 V/Hz CURENT NOMINAL MAXIM8.63 A TURATIE MAXIMA2800 RPM RACORD ASPIRATIE2 TOLI INALTIME DE POMPARE MAXIMA14 m PUTERE NOMINALA1.2 KW MODELFEKABOX	/	
3	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: /</b>	/	
4	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: /</b>	/	
5	<b>Conditii de garantie si postgarantie:</b> 2 ani	/	
6	<b>Alte conditii cu caracter tehnic:/</b>	/	

Proiectant,  
Ing. Cialacu Petrica

**Formular F5 - SANITARE**

<b>Obiectiv:</b>	Consolidare, extindere, realizare subsol și supraetajare imobil existent parter, rezultând un imobil cu regim de înălțime S+P+2E+E3retras, modificări fațade, re compartimentări interioare, schimbare destinație în Centru Medico-Social, amenajări exterioare si refacere împreimuire		Proiectant,
<b>Adresa:</b>	Str. PAROȘENI, nr. 26, București, Sector 2		<b>CAPITAL GRUP INSTAL</b>
<b>Beneficiar:</b>	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2		

Fisa Nr. 2

Utilajul: 2

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Coresp.	Producator
0	1	2	3
1	<b>Denumire :</b> Grup Pompe submersibila	/	DAB
2	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b> Qper pompa=2.0l/s; Hper pompa =7 mCA; Complet submersibile , IP 68 , putere electrica 0.7 kW, prevazut cu sistem citire nivel apa	/	
3	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: /</b>	/	
4	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: /</b>	/	
5	<b>Conditii de garantie si postgarantie:</b> 2 ani	/	
6	<b>Alte conditii cu caracter tehnic:/</b>	/	

Proiectant,  
Ing. Cialacu Petrica