Subtraversare NR2 Peta :
Subtraversare prin foraj orizontal
Conducta de canalizare menajera
proiectata 2 X FD Di 500
Ltot = 2 x 40.0 m = 80.0 m in tub de
protectie OL Dn 813 x 10.0mm
L totala = 2 x 20.0 m = 40.0 m

Subtraversare NR1 Peta :
Subtraversare prin foraj orizontal
Conducta de canalizare menajera
proiectata 2 X FD Di 500
Ltot = 2 x 37.0 m = 74.0 m in tub de
protectie OL Dn 813 x 10.0mm
L totala = 2 x 20.0 m = 40.0 m

Subtraversare existentă

LEGENDĂ:

- Rețea de distribuție apă - proiectată
- Rețea secundară de distribuție apă - proiectată
- Rețea de transport apă - proiectată
- Rețea de canalizare menajeră - proiectată
- Racord canalizare menajeră - proiectat
- Branșament de apă - proiectat
- Stație de hidrofor existentă care se va dezafecta
- Stație de hidrofor existentă care se va retehnologiza
- Rețea de canalizare menajeră - Poim Major
- Rețea de canalizare menajeră - Poim Minor
- Rețea de canalizare menajeră - existentă
- Etapa 1 nu face obiectul prezentului proiect.
- Etapa 2 nu face obiectul prezentului proiect.
- Etapa 3 - Zonă studiată

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. România, Bihor, Oradea 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR.3 CUI: RO 54760 Tel centrală: 004 0259 436 900 Tel secretariat: 004 0259 435 051 Fax: 004 0259 432 576 Email: apaoradea@apaoradea.ro Email: tehnic@apaoradea.ro Cont: RO41BRDE050SV03433450500 Acreditări: ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001			Beneficiar:	S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. România, Bihor, Oradea 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR.3 CUI: RO 54760	Proiect: 2.3/2026
Șef proiect	ing. Ciuclea Ovidiu		Lucrarea:	Înlocuire rețele de alimentare cu apă, înlocuire rețele de canalizare menajeră și extindere rețele de alimentare cu apă în Cartierul Nufărul din Municipiul Oradea (pentru corelarea cu investiția Regenerare urbană cartierul Nufărul I) - Etapa III	Faza: D.T.A.C. + P.T.E.
Proiectat	ing. Achim Mădălin		Scara: 1:2000	Titlu planșă: PLAN GENERAL	Planșa: 0/AC
Desenat	ing. Achim Mădălin				