



LICENȚĂ
CLASA I
ANRSC
NR. 5083



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@raja.ro; web: www.raja.ro

Nr. 10246 / 2024

AVIZ DE AMPLASAMENT

Ion
Oprea

Digitally signed
by Ion Oprea
Date:
2024.10.17
09:48:23 +03'00'

Județul Constanța
Primăria Municipiului Medgidia

Către,

Doc. Intrare/Ieșire nr. 413m

Ziua 17 luna 10 2024

MUNICIPIUL MEDGIDIA
PRIN: PRIMAR VRABIE VALENTIN
Str. Decebal, nr. 35
MEDGIDIA

Ca urmare a cererii dvs. înregistrată cu nr. 10246 din 01.10.2024, în scopul: „REABILITARE INTEGRALĂ, DOTARE CLADIRE ANEXA SALI DE CURS SI BIBLIOTECA (SCOALA VECHIE) SCHIMBAREA DESTINATIEI IN CENTRU MUNICIPAL CULTURAL SI EDUCATIONAL PALATUL COPIILOR”, conform Certificatului de Urbanism nr. 168 din 28.08.2024, imobil situat în mun. Medgidia, str. Aleea Trandafirilor, nr. 2A bis, jud. Constanța, număr cadastral 106366, vă comunicăm avizul de amplasament cu următoarele condiționări:

Pentru evitarea unor situații neprevăzute, pe amplasamentul studiat, veți executa sondaje în prezența reprezentanților RAJA S.A.-Centrul Zonal Vest. În cazul în care se vor descoperi conducte de apă și de canalizare, se va întocmi un proces verbal de constatare semnat de către reprezentanții RAJA S.A. și de către dumneavoastră și veți suporta costul proiectului și al lucrărilor de deviere a conductelor existente pe amplasament.

În prezent imobilul este alimentat cu apă printr-un bransament Dn 32mm PEHD, contorizat printr-un apometru Dn 15mm, conectat în conducta de distribuție apă Dn 63mm PEHD (subdimensionată), existentă pe str. Aleea Trandafirilor, conform planului anexat.

Pe str. Radu Negru, la aproximativ 60m față de amplasament, există colectorul menajer Dn 300mm AZB, conform planului anexat.

Presiunea apei în zona este de 1,5 atm.

Este interzisă deversarea apelor pluviale în sistemul menajer.

După obținerea autorizației de construire, în situația în care se considera necesar redimensionarea bransamentului/contorului existent și în vederea racordării imobilului la conducta de canalizare stradală, veți reveni cu o documentație tehnică întocmită de un proiectant de specialitate agreat de RAJA S.A. (conform listei anexate) pentru executarea lucrărilor necesare.

Atenționăm că veți suporta costul proiectului și al lucrărilor.

Vă restituim un exemplar din planul de situație cu traseele și caracteristicile rețelelor hidroedilitare existente în zonă.

Avizul este valabil pe perioada valabilității certificatului de urbanism.



ȘEF BIROU AVIZE
Ing. RACȘI ADRIANA

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal.

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică

