

Proiect nr.	969/2025
Plansa:	DIELECT12
Denumire proiect	Infinitare capacitate de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum in cadrul UAT Patulele, judetul Mehedinti
Amplasament	Comuna Patulele, jud. Mehedinti
Proiectant	DIELECTRA SRL
Domeniu	Calcul priza de pamant

DETALII TARUSI VERTICALI SI CONDUCTOR TIP ELECTROD INELAR PENTRU PRIZA DE PAMANT POST TRAFU														
Rezistivitate pamant	Tip pamant	Lungime tarus	Tip de teava	Numar de tarusi	Diametru tarus	Adancime ingropare capete tarusi		Adancime plantare platbanda	Latime platbanda	Lungime platbanda	Coeficient de utilizare tarusi verticali	Rezistenta ELECTROD VERTICAL	Rezistenta ELECTROD INELAR	Rezistenta priza compusa
$\rho(\Omega m)$		$L(m)$	$toli$	buc	$d(m)$	$h(m)$	$t(m)$	$h(m)$	$d(m)$	$L(m)$	u	$rt(\Omega)$	$rb(\Omega)$	$Rt(\Omega)$
80	argilos	3.00	2.50	10.00	0.0635	0.80	2.300	0.800	0.040	370.00	0.770	20.751	0.549	0.56