



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel: (+4 021)2643200 Fax: (+4 021)3120984 Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ

Str.Decebal 128, Cluj Napoca, Romania, 400205
Tel: (+4 0264) 432552 Fax: (+4 0264)432446 Email: drdpcluj@drdpcluj.ro
Indicativ 1/



CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

F-PO-TEC.05.03

Catre,
PRIMARIA ORASULUI NASAUD

In baza cererii inregistrate la D.R.D.P. Cluj nr. 43816/12.11.2024, si a documentatiei depuse, in urma analizei acesteia in C.T.E. – Restrans din data de 06.12.2024, va comunicam faptul ca, in principiu, suntem de acord cu lucrarea la faza SF:

“Extinderea sistemului de canalizare menajera in localitatea componenta Liviu Rebreanu, a orasului Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud – intocmirea documentatiei pentru obtinerea studiului de fezabilitate”

Anterior realizarii lucrarilor de pozare si subtraversare a conductei de canalizare menajera si refulare in zona drumului national 17 de la pozitia km 16+208–17+555 si subtraversare conducta canalizare DN 17 la km 17+357stanga / dreapta si conducta refulare in zona DN 17 km 17+555-19+370 si subtraversare conducta refulare DN 17 km 19+330 , este obligatoriu ca beneficiarul lucrarilor sa solicite Acordul prealabil/Autorizatia pentru amplasarea sau executarea de lucrari in zona drumurilor nationale si autostrazi care se elibereaza in urma depunerii la D.R.D.P. Cluj a unei documentatii intocmite conform Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata prin Legea nr. 82/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu alte norme si normative in vigoare privind amplasarea de conducte in zona drumului national. Daca nu pot fi respectate, se va justifica tehnic in memoriu si va rezulta din documentatie (plan de situatie si profile transversale) de ce nu pot fi respectate.

- La urmatoarea faza de proiectare se vor prezenta profile transversale caracteristice in zona lucrarilor de arta (poduri, podete, ziduri de sprijin, aparari de maluri etc.)
- Daca lucrarea afecteaza ampriza drumului national (carosabil, acostament, sant/rigola, zid de sprijin, pod sau alte elemente ale drumului) se va prezenta un proiect de refacere a zonei afectate, intocmit de inginer de drumuri si vizat de un verificator proiect de drumuri (A4 B2 D)
- Conductele vor fi protejate in tub de protectie pe toata lungimea pozata in ampriza si zona de siguranta a drumului (atat in lungul drumului, cat si la subtraversarea drumului national)
- Taxele aferente eliberarii Avizului si Autorizatiei sunt calculate conform Ordinului 2066/13.11.2020 cu aplicabilitate din 14.12.2020, pentru aplicarea unor tarife de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. in functie de documentatia tehnica depusa.
- In cazul in care exista diferente intre documentatia atasata avizului initial si cea depusa pentru acordul prealabil/Autorizatie, proiectantul de specialitate poarta intreaga responsabilitate.

Prezentul aviz initial nu tine loc de Acord Prealabil/Autorizatie si nu da dreptul de executie lucrari in zona drumului national.

PRESEDINTE C.T.E

ing. Eugen CECAN

12. DEC. 2024

VICEPRESEDINTE C.T.E

ing. Remus Stefan OLTEAN

C.N.A.I.R. S.A.
DIR. REG. DRUMURI SI PODURI
CLUJ
INTRARE/IESIRE Nr. 4824
DATA 12. DEC. 2024

Serviciul Tehnic CTE si PMS
Redactat: tehn. Marius HIRISCAU

Sef Serviciul Tehnic, CTE si PMS:
ing. Angela CRISAN