


LEGENDA:

	Detector adresabil optic de fum, izolator incorporat, tensiune 15-33Vcc, consum 3.26mA, indicare a starii de alarma prin LED rosu
	Buton manual semnalizare incendiu, izolator incorporat, adresabil, echipat cu slica semnalizata, resetabil local prin cheie, tensiune 15-33Vcc, consum 0.4mA, indicare a starii de alarma prin LED rosu
	Sirena adresabila de interior, izolator incorporat, tensiune 15-33Vcc, consum 1mA in standby, 4.05mA in alarma, sunet reglabil 65-101dB, culoare rosie



REVIZIA	PROIECTAT	SEMNATURA	DATA	DESCRIERE MODIFICARE	INLOCUIESTE
VERIFICATOR	EXPERT	CALITATE	NUME	SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
SEF PROIECT	PROIECTAT	DESENAT	arh. Tivadar Sorin	ing. Bulzan Doru	ing. Bobes-Ilici Cosmin
BENEFICIAR: U.A.T. ZLATNA			Nr. proiect: 020/02/2024		
Denumire proiect: INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII - ORAS ZLATNA			Faza: P.Th.		
Amplasament: LOC. ZLATNA, STR. PETRE DOBRA, NR.11, JUD. ALBA			Nr. plansa: 01-IDSAL		
Scara: 1:50			Denumire obiect: INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU		
Data: decembrie2025			PLAN SUBSOL		