



| TABLOU DE TAMPLARIE: USI INTERIOARE | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| | SCHEMA VEDERE | SCHEMA PLAN | COD | DESCRIERE | Dimensiuni gol (m) | Dimensiune foaie de usa (m) | Lumina usa gol util usa (m) | Suprafata /bucata (mp) | Numar buc. | Suprafata totala (mp) | Pozitia de montaj | Observatii |
| 1 | | | U01 | Usa: - rezistentă la foc 60 de minute, fara prag, cu sistem de autoînchidere, iala, broasca și clanta rezistentă la foc 60 min | 2.15/0.95 | 2.10/0.85 | 2.10/0.80 | 2.05 | 2 | 4.10 | | Culoare brun deschis Tamplarie rezistentă la foc 60 de minute, cu sistem de autoînchidere; O bucata. Usa între camera IT și camera servere Propus agrementat total, ca sistem. Fara prag |
| 2 | | | U02 | Usa: - rezistentă la foc 60 de minute, fara prag, cu sistem de autoînchidere, iala, broasca și clanta rezistentă la foc 60 min | 2.15/0.95 | 2.10/0.85 | 2.10/0.80 | 2.05 | 1 | 2.05 | | Culoare gri deschis Tamplarie rezistentă la foc 60 de minute, cu sistem de autoînchidere; O bucata. Usa între camera IT și camera servere Propus agrementat total, ca sistem. Fara prag |
| TOTAL | | | | | | | | | | 15.82 mp | | |
| Tamplaria se va confectiona doar in urma masurarii golurilor in santier. In cazul unor neconcordante intalnite in proiect sau rezultate in urma executiei, se va contacta proiectantul pentru solutionarea acestora. Executantul va implementa detaliile de executie oferite de catre furnizorul de tamplarie. Executantul va aplica tehnologia de montaj si accesoriile impuse de catre fabricantul tamplariei, cu respectarea luminii usilor. Culoarea usilor va fi aleasa de catre beneficiar pe baza paletarului pus la dispozitie de catre executant. | | | | | | | | | | | | |

| TABLOU DE TAMPLARIE: FERESTRE | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|---|--------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | SCHEMA VEDERE | COD | DESCRIERE | Dimensiuni gol (m) | Suprafata /bucata (mp) | Numar buc. | Suprafata totala (mp) | Pozitia de montaj | Observatii |
| 1 | | F01 | Fereastră: - tamplarie lemn stratificat - minim 3 straturi, geam dublu, cu un canat batant, deschidere ochi mobil la interior, culoare brun deschis, cu servomotor deschidere și închidere la comanda pe ochiul mobil la 90 de grade | 1.80/1.90 | 3.42 | 1 | 3.42 | | |
| 2 | | F02 | Fereastră: - tamplarie lemn stratificat - minim 3 straturi, fara canate, geam dublu, culoare brun deschis | 1.80/1.90 | 3.42 | 1 | 3.42 | | |
| 3 | | F03 | Fereastră: - tamplarie lemn stratificat - minim 3 straturi, fara canate, geam dublu, culoare brun deschis | 1.80/1.95 | 3.51 | 1 | 3.51 | | |
| 4 | | F04 | Fereastră: - tamplarie lemn stratificat - minim 3 straturi, geam dublu, cu un canat batant, deschidere ochi mobil la interior, culoare brun deschis, cu servomotor deschidere și închidere la comanda pe ochiul mobil la 90 de grade | 1.80/1.85 | 3.33 | 1 | 3.33 | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.68 mp | | |
| Tamplaria se va confectiona doar in urma masurarii golurilor in santier. In cazul unor neconcordante intalnite in proiect sau rezultate in urma executiei, se va contacta proiectantul pentru solutionarea acestora. Executantul va aplica tehnologia de montaj si accesoriile impuse de catre fabricantul tamplariei. Executantul va implementa detaliile de executie oferite de catre furnizorul de tamplarie. Coeficientul de transfer termic pentru toata fereastra Uw: 1.10 W/m²K. Culoarea se va stabili impreuna cu beneficiarul, conform piselor de tamplarie existente. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-------------|---|--|--|-----------------|
| NUME: | | | SEMANTURA: | | CERINTA: | | REFERAT: | |
| VERIFICATOR: | | | | | | | | |
| VERIFICATOR/EXPERT: | | | | | | | | |
| L.S | | | Proiectant general: S.C. PLOT PLAN S.R.L. Adresa : Str. Grigore Moisil nr. 28-30, parter, apt. 1 Sector 2, BUCUREȘTI Tel: 0040 213 365 058 / e-mail: office@plotplan.eu | | | |  Proiectare și Consultanță | |
| | | | Proiectant Arhitectura: S.C. SUHO STUDIO S.R.L. Aleea. Frt. Constantin Tudor, nr.2, BUCUREȘTI Tel:0742998605, e-mail:horiadrogeanu@yahoo.com | | | | | |
| | | | | | | |  | |
| Specialitatea: | | ARHITECTURA | | | | | | |
| © PLOT PLAN s.r.l. ACEST DOCUMENT INTRĂ SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISĂ REPRODUCEREA ȘI DIFUZAREA FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ. | | | Denumire proiect: | | Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice constând în desființarea unor dintre pereții existenți și reconfigurarea spațiului rezultat în scopul amenajării unei camere de server la etajul 6 al clădirii sediului Ministerul Justiției | | | Format: |
| | | | | | | | | A3 (297/420 mm) |
| | | | Beneficiar: | | MINISTERUL JUSTIȚIEI | | | Proiect nr. |
| | | | Adresă: | | B-dul Libertatii, nr. 16, sector 5, et.6, Bucuresti | | | 06-89/2025 |
| Manager proiect: | | ing. Bogdan Enache | | | | Faza: PTH-DE | | |
| Sef de proiect: | | ing. Andreea Enache | | | | Nr. Plansa: PR 05 | | |
| Proiectat | | arh. Horia Dan Drogeanu | | Scara: | | DENUMIRE PLANSA | | |
| Desenat: | | | | Data: | | | | |
| | | | | Martie 2025 | | PROPUS - TABLOU DE TAMPLARIE USI / TABLOU TAMPLARIE FERESTRE | | |
| | | | | | | Revizia: | | |