



LEGENDA



Unitate interioara de climatizare
Tip caseta 840x840 mm
Sarcina de incalzire: 32 415 BTU / 9.5 kW
Sarcina de racire: 36 000 BTU / 10.8 kW



Unitate exterioara
Diemnsiune: 900x940x320 mm
Alimentare: 1~ / 220V / 50Hz
Greutate: 70kg



Traseu frigorific din tevi de cupru lighid/ gaz (Ø9.5/Ø15.9), izolate cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 13mm, inclusiv cablu electric interconectare unitate interioara - unitate exterioara.
- Montaj la plafon.

Note:
Unitatile exterioare aferente unitatilor interioare de climatizare se vor amplasa in exterior, in zona indicata de beneficiar. In functie de aceste pozitii se va defini lungimea traseelor frigorifice.

PROIECTANT			BENEFICIAR		NR. PROIECT
<div>Plot Plan</div> <div>Proiectare și Consultanță</div>			<div>Adresa : Str. Grigore Moisil nr. 28-30, parter, apt. 1 Sector 2, BUCUREȘTI Tel: 0040 213 365 058 Mail: office@plotplan.eu</div>		06-89/2025
					FAZA
					D.T.A.C.+P.T.
ȘEF PROIECT	Ing. A. ENACHE		SCARA	DENUMIRE PROIECT	
PROIECTAT	Ing. C. DRAGUSIN		1:50	„Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției”	
DESENAT	Ing. G. DOBRE				
			DATA	DENUMIRE PLANȘĂ	NR. PLANȘĂ
© PLOT PLAN s.r.l. ACEST DOCUMENT INTRĂ SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISĂ REPRODUCEREA ȘI DIFUZAREA FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ.			MAR.	INSTALATII HVAC - PLAN CLIMATIZARE	T-02
			2025		FORMAT A3