

FORMULAR F5

FISA TEHNICA IT- 1

Utilajul/echipamentul tehnologic:

Sistem climatizare single-split, 36000 BTU

Nr. crt.	Specificații tehnice impușe prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor Adresa, telefon
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si funcționali: Sistem de climatizare format din: Alimentare Curent electric 230V / 50Hz / 1N Agent refrigerant R32 Capacitate general 32000 BTU Capacitate răcire nominală 9,5 kW / 32415 BTU Capacitate încălzire nominală 10,8 kW / 36851 BTU Evaluare sezonieră eficiență energetică (SEER) 5,67 Coeficientul de performanță sezonieră (SCOP) 3,85 Dimensiuni unitate internă 246x840x840 mm Dimensiuni unitate externă 990x940x320 mm Greutate unitate internă 24 kg Greutate unitate externă 70 kg Cantitate agent frigorific 2,60 kg Diametru conducte freon 3/8" (9,5 mm) - 5/8" (15,9 mm) Lungime maximă conducte freon 30 m Diferență maximă de nivel UI – UE 30 m Tip unitate Casetă Nivel de putere sonoră încălzire UI 54,0 dBA		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legea 10		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Sa posede act de omologare sau agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post garanție: Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in vigoare		
5	Condiții cu caracter tehnic:		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT:

OFERTANT:

Ing. Ciprian Dragusin