

FORMULAR F5

OBIECTIV: "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI " OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA "

Proiectant de specialitate arhitectura: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

Ob.3 Reabilitare, restaurare, consolidare si punere in valoare mausoleu "Octavian Goga"
C13 Mausoleu

FISA TEHNICĂ nr. P6



(schită orientativă)

Stingator P6

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa telefon, fax)
0	1	2	3
A	Stingator P6		
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <p>Descriere: Stingător tip P6 avizat IGSU si ISCIR se utilizează pentru toate tipurile de incendiu, inclusiv cele electrice până în 1000 V. Stingătorul P6 este conform SR EN 3-7 și este reîncărcabil după utilizare, este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focarele de tip A, B si C, inclusiv la instalatii și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V și instalații de gaze: metan, propan, hidrogen, etc. Stingatorul P6 este prevazut cu furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare.</p> <p>Agent de stingere: pulbere uscata ecologica. Stinge incendiile cu eficienta maxima si nu afecteaza personalul uman sau meniul inconjurator</p> <ul style="list-style-type: none">• Gaz propulsor: azotul (N2)• Cantitate de substanta: 6Kg• Robinetul: executat din alama, prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru• Presiune de lucru: 14 bari• Presiune de proba: 25 bari• Controlul presiunii: vizual, cu manometrul <p>DIMENSIUNI: 18 × 18 × 54 cm CLASE DE FOC: A, B, C FOCAR: 34A 183B C AGENT DE STINGERE: ABC 40 TEMPERATURA LIMITĂ: -30°C / +60°C GAZE EXPULZATE: Azot (N2) 14bar 20°C</p>		

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificat a sistemelor de management a calitatii SR EN, ISO 9001 - Certificat de management de mediu ISO-14001 - avizat si atestat de Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti - Atestat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ISCIR - Certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii CE - Acord tehnic conform legislatiei in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie 60 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant de specialitate arhitectura,
K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L

