



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800890168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

**Anexa 13**, la procedura operationala: BRANSARE/RACORDARE UTILIZATORI LA RETELELE DE APA/CANAL SI EMITERE AVIZE AMPLASAMENT, Cod: PO-09-002 Ed.06 rev.1

Nr. 743/ 26.03.2023

**CATRE: PRIMARIA COMUNEI BEZDEAD**  
**COM. BEZDEAD SAT BEZDEAD Nr.247A**  
**JUD. DAMBOVITA**

Referitor la cererea dumneavoastra nr. 742/ 26.03.2023 pentru obtinerea **avizului de amplasament/trasare retele** solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.21 / 07.03.2023 pentru faza D.T.A.C. / D.T.O.E. cu scopul :  
" **Modernizare drumuri de interes local in comuna Bezdead, Judetul Dambovita** "

la adresa: **COM. BEZDEAD, SAT BEZDEAD, COSTISATA, TUNARI, JUD. DAMBOVITA**

va transmitem urmatoarele:

1. Compania de Apa Targoviste-Dambovita (C.A.T.D.) are in exploatare retele de distributie apa potabila montate ingropat la minim 0.90m adancime si trasate aproximativ pe planul de situatie anexat;(lucrarile propuse pot afecta conductele de apa)
2. Se acorda **AVIZ FAVORABIL** pentru documentatia supusa avizarii:  
" **Modernizare drumuri de interes local in comuna Bezdead, Judetul Dambovita** "
3. Pentru lucrarile ale caror documentatii au primit *aviz favorabil*, se vor respecta urmatoarele acte normative si conditii:
  - SR8591/1997 privind distantele minime intre retelele de apa potabila/canalizare existente si noile edificii
  - Pentru prevenirea avarierii sau degradarii conductelor de apa,se va solicita cu minim 48 ore inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, asistenta tehnica de specialitate de la C.A.T.D. ;
  - Daca pe parcursul lucrarilor de sapatura se constata existenta unor conducte (camine de vane,canalizare,geigere,etc) care nu au fost trasate pe planul de situatie,se vor intrerupe lucrarile si se va anunta CATD in cel mai scurt timp posibil ;
  - Se interzice amplasarea constructiilor de orice natura pe retelele de apa/canalizare.
  - Lucrarile in zona de intersectare cu conductele si bransamentele de apa/canal, vor fi executate numai manual si in prezenta reprezentantului CATD (sectia Fieni) ;
  - In zonele unde exista camine de vane,camine de canalizare,geigere sau alte elemente ale retelelor de apa/canal se impune suprainaltarea si aducerea acestora la noua cota a terenului ;
  - Degradarea/avarierea conductelor de apa si canalizare sau ale altor elemente componente ale retelelor prin interventii necontrolate sau intentionate, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste conform legilor in vigoare. Remediarea lor cade in sarcina celui care a provocat degradarea / avaria.
  - Eventuala relocare provizorie, permanenta, partiala sau totala a retelelor de apa si elementele componente ale acestora precum si a retelei de alimentare cu energie electrica a statiilor de pmpare cad exclusiv in sarcina beneficiarului;
  - Legea Apelor 107/1996 actualizata
  - Se va tine cont de eventualele devieri de retele ce vor fi executate prin proiect cu finantarea investitorului si obligatoriu cu avizul Companiei de Apa Tgv- D-ta S.A.
  - Proiectele pentru devieri de retele vor fi supuse separat avizarii de catre Compania de Apa Tgv. D-ta S.A.
4. Nerespectarea integrala a conditiilor sus-mentionate, conduce la anularea avizului.
5. Termen de valabilitate aviz de amplasament: 12 luni, de la data eliberarii.

Prezentul *aviz de amplasament*, **NU ESTE VALABIL PENTRU RACORDAREA LA RETELELE DE APA POTABILA SI CANALIZARE**, aflate in exploatarea CATD. Solicitantii care doresc odata cu *avizul de amplasament* pentru constructii noi si racordarea la retelele apa , vor urma procedura CATD in acest sens (solicita separat aviz principiu/definitiv pantru bransare.

COMPANIA DE APA  
TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.  
Sef Sectie Fieni  
Cons. Jr. Zarioiu Gheorghe  
Nr. 2

Birou Tehnic  
Ing. Visan Vlamir

Cod: PO-09-002 Ed.06 rev.1