



LEGENDĂ:

- Conductă apă caldă - tur 55°C
- Conductă apă caldă - retur 45°C
- Circuit automatizare
- P1

Pompă de circulație
- T.A.

Tablou Automatizare
- C1 - 2

Circuite de încălzire
- M

Manometru

Filtru Y

Robinet de închidere

Robinet de echilibrare cu prize de presiune

Robinet de golire

Clapetă de sens

AA Aerisitor automat

REVIZIA 0	OPM NEW EXCLUSIVE GROUP S.R.L. CUI 26774366 - J15/197/2010 mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița		Beneficiar: UAT COMUNA ALBOTA		Pr. nr: ART 163 /2024
	Proiectant de specialitate SC ARTEDO FIRE SRL CUI 46942006 - J15/1634/2022		Denumire: EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA		Faza: PTh
			Amplasament: com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș		Plansa nr:
	Sef proiect	Arh.urb.Anamaria Georgescu	Scara: 1:--	INSTALAȚII TERMICE SCHEMA TERMODINAMICĂ	IT 01
	Proiectat/Desenat	Ing. Ilie-Constantinescu Raoul			