



NOTA:

- intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o distanta de cel putin 30 cm;
- distantele de prindere ale tuburilor de protectie trebuie sa fie la maxim 0.7 m la distributia orizontala si 0.8 m la distributia verticala;
- strapungerile peretilor rezistenti la foc se vor etansa cu elemente avand acelasi grad de rezista la foc cu cea a elementului strapuns;

LEGENDA TVCI

- CVD Camera video dome IP, 4MP, WDR, fixa de interior, alimentare PoE
- CVE Camera video compact IP, 4MP, IR 50m, WDR, fixa de exterior, alimentare PoE
- NVR NVR 32 canale, latime de banda 192Mb/s, 2xHDD 10TB, montat in RACK
- SW Statie Client Securitate
- M Monitor LED 32" Full HD
- UPS UPS rackabil 3000VA
- UPS UPS tower 2000VA
- Cablu FTP cat. 6a, fara halogen, clasa de reactie la foc Dca s2d2a2
- CVE P/02 Numar Camera Video Etaj Tip Camera Video

CATEGORIA DE INGINER: II
CLASA DE INGINERIE: II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II
RISC DE INCENDIU: mic

PROIECTANT GENERAL:
MTA STRUCTURAL ENGINEERS S.R.L.
CUI 35141924 J40/12800/2015
Sos. Mihai Bravu, Nr. 451-471, Sector 3, Bucuresti

PROIECTANT SECURITATE:
S.C. PAIZAN ENGINEERING S.R.L.
CUI 38645233 J40/2112/2017
Intrarea VESELIEI, nr. 5A, Sector 5, Bucuresti

PROIECT NR
354/2023

FAZA
P.T.E-D.E

PLANS NR
ICS.05_rev.01

SPECIFICATIE		NUME	SEMNTURA	SCARA	BENEFICIAR:	
MANAGER PROIECT		Ing. Octavian Tarcau		1:100	MUNICIPIUL BRAILA	
PROIECTAT		Ing. Adrian PAIZAN		DATA 04.2024	TITLU PROIECT	
DESENAT		Ing. Adrian PAIZAN		28.05.2025	RENOVARE ENERGETICA SCOALA GENERALA NR. 4 "ALEXANDRU IOAN CUZA"	
					ADRESA: Str. Ghiocellor nr.1, NC 70083, Municipiul Braila, Jud. Braila	
					TITLU PLANSA	
					PLAN ETAJ 3 SUPRAVEGHERE VIDEO	
					SPECIALITATE	
					CURENTI SLABI	

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a MTA STRUCTURAL ENGINEERS S.R.L.