

ROMÂNIA  
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE  
CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  
CONSTRUCȚII MILITARE

Nr. A-1479 din 26 IUN. 2023  
BUCUREȘTI

1-2  
**NECLASIFICAT**  
Exemplar unic  
Anexa nr.

Revizia nr. 1

**APROB**  
ȘEFUL CENTRULUI DE STUDII ȘI PROIECTARE  
CONSTRUCȚII MILITARE  
ing. **Constantin COȘOFREȚ**



**VĂZUT**

LOCȚIITORUL ȘEFULUI CENTRULUI DE STUDII ȘI  
PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE

Col.

  
dr. ing. **Florin EFTIMIE**

**SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ELABORAREA:  
DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE PRIVIND RESPECTAREA CERINȚEI  
FUNDAMENTALE APLICABILE “SECURITATE LA INCENDIU”**

Prestatorul va efectua demersuri pentru realizarea documentațiilor tehnice privind respectarea cerinței fundamentale aplicabile “securitate la incendiu” și va avea în vedere:

1. Elaborarea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de principiu de securitate la incendiu, cu respectarea conținutului precizat în Dispoziția DDI-9/28.05.2021 și a *Ordinului nr. M.87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale*.
2. Stabilirea performanțelor și nivelelor de performanță admisibile privind “siguranța la foc” a construcțiilor, conform prevederilor *Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/1999* referitoare la:
  - Condiții generale de performanță a construcțiilor;
  - Performanțe comune clădirilor civile (publice);
  - Performanțe specifice clădirilor civile (publice);
  - Performanțe comune construcțiilor de producție și/sau depozitare;
  - Performanțe specifice construcțiilor de producție și/sau depozitare;
  - Performanțe comune construcțiilor cu funcțiuni mixte;

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

- Performanțe specifice construcțiilor cu funcțiuni mixte, etc.
- 3. Măsurile de apărare împotriva incendiilor și măsurile de siguranță la foc ale construcțiilor trebuie să îndeplinească criteriile și nivelele de performanță prevăzute în normativele din domeniu, indiferent de situația existentă, stabilindu-se după caz necesitatea prevederii, în funcție de categoria de importanță a construcției, tipul construcției, destinație și mărime, riscuri și pericole de incendiu, amplasare și timpi operativi de intervenție a serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezistența și stabilitatea construcției la incendiu, precum și scenariile de siguranță la foc, de:
  - Conform "*Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a - Instalații de stingere*", *indicativ P118/2-2013*):
    - Instalații cu hidranți de incendiu interiori;
    - Coloane uscate;
    - Instalații cu hidranți de incendiu exteriori;
    - Instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere;
    - Instalații de stingere a incendiilor cu apă pulverizată;
    - Instalații de stingere a incendiilor cu ceață de apă;
    - Branșamentele instalațiilor interioare de stingere cu apă a incendiilor la rețelele exterioare;
    - Rețele exterioare de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor;
    - Rezervoare și bazine pentru rezerva de apă necesară stingerii incendiilor. Surse de apă;
    - Stații de pompare a apei și compresoare de aer destinate stingerii incendiilor;
    - Instalații fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon;
    - Condiții generale pentru utilizarea gazelor, (altele decât dioxidul de carbon) în Instalații fixe de stingere a incendiilor;
    - Instalații fixe de stingere a incendiilor cu IG - 100;
    - Instalații fixe de stingere a incendiilor, cu substanțe HFC - 227ea;
    - Instalații fixe de stingere a incendiilor cu IG - 541;
    - Instalații fixe de stingere a incendiilor cu IG-01;
    - Instalații de stingere a incendiilor cu substanțe HCFC AMESTEC A;
    - Instalații fixe de stingere a incendiilor cu substanțe HFC - 125;
    - Instalații fixe de stingere a incendiilor cu substanța FK-5-1-12;
    - Instalații de stingere a incendiilor cu aerosoli;
    - Instalații de stingere a incendiilor cu spumă;
    - Instalații fixe de stingere cu pulberi a incendiilor;
    - Instalații de stingere cu abur a incendiilor etc.
  - Conform "*Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare*", *indicativ P118/3-2015*):
    - instalații de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor;
    - surse de alimentare cu energie electrică etc.
  - dotări specifice AÎI – conform *Ordinului nr. M.87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale*

**Notă:** Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale se corelează cu normele generale de apărare împotriva incendiilor și celelalte prevederi în domeniu, existente pe plan

NECLASIFICAT

național, cu reglementările din actele normative specifice ale ministrului apărării naționale, și cuprind reglementări privind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor.

**VĂZUT**  
**p.ȘEF SECȚIE PROIECTARE**

Cpt.

ing. Sorina MOGLAN

**VĂZUT**  
**ȘEF SECȚIE CONSULTANȚĂ ȘI  
DOCUMENTARE**

Cpt.

ing. Ciprian MOLDOVEANU

**VĂZUT**  
**p.ȘEF SECȚIE  
CONTROLUL CALITĂȚII**

Cpt.

ing. Sorin SECARĂ

**VĂZUT**  
**ȘEF SECȚIE COORDONARE  
PROGRAME MAJORE**

Cpt.

ing. Raul POPA

NECLASIFICAT

3 din 3