



PLATFORMĂ LIFTABILĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

LEGENDA:

- Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu sursă LED, 40W, minim 4400 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra=80, IP40, montaj aparent, complet echipat, grad de protecție min. IP20/54, echipat cu kit de urgență - autonomie 3h, dotat cu iluminat de siguranță pentru evacuare
- Corp de iluminat tip aplica de exterior, cu dispersor, cu sursă led 20w, minim 1600lm, cu senzor de mișcare și fotocel
- Corp de iluminat "tip downlight", 230V, cu sursă LED, 12W, minim 1200lm, temperatura de culoare 4000-4000K, Ra=80, IP54, montaj aparent
- E - corp pentru iluminatul de siguranță pentru evacuare, tip luminobloc - 3h autonomie, echipat cu sursă LED 11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete/atașat, marcat conform locului de montaj, grad de protecție min. IP 20
- E - Aparat iluminat de siguranță (identificarea celor de evacuare din exterior)/construcție etanșă IP55, tip montaj aplicat, sursă LED, min. 200cd/imp, distanța de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz echipat cu kit de urgență, autonomie 3h, montaj exterior
- Intrenupator simplu 10A, 220V, IP20
- Senzor de prezență/mișcare, montaj aparent, unghi de detecție 360 grade, distanța de detecție: raza 12 m, grad de protecție min. IP20 (IP54 în spații cu degajări de umiditate)
- Priza simplă cu contact de protecție 2P+PE, 16A/230V, montaj îngropat, grad de protecție min. IP20;
- Priza simplă cu contact de protecție 2P+PE/16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnitură elastică pentru intrarea cablurilor, grad de protecție min. IP54
- Priza dublă cu contact de protecție 2 x 2P+PE, 16A/230V, montaj îngropat, grad de protecție min. IP20;
- Priza cu contact de protecție, 16A/380V, grad de protecție min. IP20;
- Racord electric mono/fază
- Tablou electric montat aparent în interior (spații uscate)



DENUMIRE PROIECT:
"DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI)"

CLASA DE IMPORTANȚĂ - III
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ - C
ARIE CONSTRUITĂ LA SOL = 301 mp
ARIE CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ = 336 mp

BENEFICIAR:
DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ DOIJ
ADRESA AMPLASAMENT
Municipiul Craiova, Județul Dolj, Strada Constantin Lecca nr.2 ,nr.cad.227362 Romania

PROIECTANT GENERAL:
ARTATELIERS PROJECT SRL

PROIECTANT SPECIALITATE:
S.C. CES CONSULTING SERVICES S.R.L.
Adresa: Intrarea Ierbeli, nr. 6, sector 6, București
J40/1252/2011
Tel: +40 722 230 771 / Fax: 0378 102 306
proiectare@cesconsulting.ro

COORDONATOR PROIECT:
Arh. Artene Mihaela Elena

SEF PROIECT:
Arh. Artene Mihaela Elena

PROIECTAT:
Ing. Negoță Silviu

DESENAT:
Ing. Negoță Silviu

VERIFICATOR:

DENUMIRE PLANSA:
INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER - CURENTI TARI

Faza | Plansa | Revizia
DALI IE02 0

Proiect nr.:
ART197
Scara:
1:100
Dim. plansa:
A3
Plansa:
IE02
Data:
NOIEMBRIE 2024