

Serviciul Energetic, Acces Rețea

C Ă T R E,

COMUNA VAMA BUZAULUI
judet BRASOV, localitate VAMA
BUZAULUI strada PRINCIPALA nr. 425

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 70101724793 / 11.10.2017, pentru obiectivul REABILITARE CORPURI CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA amplasat în Judet BRASOV, loc. BUZAIEL, ACRIS, VAMA BUZAULUI, nr. 136,951424

În urma analizei documentației, pentru construcția obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70101724793 / 18.10.2017
pentru faza DTAC

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se va face respectându-se condițiile impuse de legislația în vigoare :

- La inceperea lucrarilor se va solicita prezenta delegatului SDEE Brasov-CE MT+JT Tara Barsei (pentru asistenta sau deconectare temporara □ pe perioada lucrarilor) si se vor respecta IPSM-IEE 001/2012 Instructiuni proprii de securitate in munca pentru instalatiile electrice in exploatare.
- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la S.Urmarire Investitii,Reparatii a SDEE Brasov.
- Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea IPSSM-IEE 001/2007 □ Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru instalatiile electrice aflate in exploatare. In caz contrar , beneficiarul (sau executantul , dupa caz) va suporta conseintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica .
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului , marirea puterii instalate si maxim simultan absorbite sau reglementarea instalatiilor electrice afectate de lucrarile propuse, consumatorul va solicita la SDEE Brasov aviz tehnic de racordare .
- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie , se vor anunta reprezentantii SDEE Brasov-Centrul Exploatare MT si JT.
- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.
- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament.

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 27 din 19.09.2017
Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 339,15 RON s-a achitat cu chitanța nr. /

Director
Ing. Toma Ioan

Serviciul S.E.A.R.
Ing. Vasile Octavian

Întocmit
Ing. Tamas Annamaria

