

ROZET PENTRU SIU PERIS

POMPA RECULARE APE
PLUVIALE CONECTARE LA
REZERVUA CISTERNA DE
POMPAJE

Regule instalate cu
releasa cisterna de
evacuare in spre canalul
de pompare ape pluviale

Montaj
regulat
PEX 200
5-100-0,005

Canal existent

PANTELE NORMALE SI MINIME DE NATURA APEI UZATE SI DIAMETRUL CONDUCTEI (STAS-1799)				
DIAMETRUL NOMINAL	PANTA APA MENAJERA	PANTA MINIMA APA MENAJERA	PANTA MINIMA METEORICA	PANTA MINIMA METEORICA
[mm]	0,035	0,025		
40	0,035	0,025		
50	0,035	0,025		
75	0,025	0,015	0,025	0,02
110	0,02	0,012	0,02	0,015
125	0,015	0,01	0,01	0,008
150	0,01	0,008	0,007	0,006
200	0,008	0,007	0,006	0,005
250	0,007	0,0065	0,0055	0,0045
300	0,006	0,006	0,005	0,004

LEGENDA:

Conducta de apa rece
Conducta de apa calda menajera
Conducta de canalizare apa
ROS Robinet cu obturator sferic
RC Robinet coltar
Fy Filtru Y
SP Sifon de pardoseala
M Coloana canalizare menajera
IS Coloana conducte de apa
PVCK Conducta de canalizare

NOTA:

Conductele de distributie radiata, din teava PEX se monteaza ingropat in sapa de egalizare a pardoselilor, si vor fi izolate cu tuburi de spuma de polietilena cu grosimea de 10mm(0,04W/mK). Nu este permisa realizarea de imbinari ascunse in pardoseala. Dupa efectuarea probelor de presiune se va trece la turnarea sopei pardoselilor. Materialele folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice din partea scrisa a proiectului tehnic. Montajul si imbinarea lor se face conform caietelor de sarcini pentru instalatii termice. Toate lucrarile se vor executa pe baza caietelor de sarcini corelate cu agrementele tehnice pentru materiale si tehnologii. Cminele din inele de beton pot fi inlocuite cu produse cu functii similare confectionate din

Revizie:	Descriere:			
Data:				
Nr. Referat:	Cerinta:			
Verificator:				
Arhitect:				
VLADESCU				
Sibiu, str. Eroilor, # 27				
www.vladesco.ro;				
tel: 0720 211 904				
Proiectant de specialitate:				
INSTAL UTILITIES				
Cluj-Napoca, str. Antim Pann, # 34-38				
www.instalutilities.ro;				
tel: 0720 531 900				
Sef Proiect:	arh. TAMAS FODOR			
Proiectat:	ing. Alex Baraian			
Desenat:	ing. Alex Baraian			
Verificat:	ing. Florin Popa			
Beneficiar:				
PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU				
Obiectivul:				
MODERNIZARE PASAJ PIETONAL SUBTERAN ,MAGAZIN DUMBRAVA				
Amplasament:				
Piata Unirii, Mun. Sibiu, jud. Sibiu.				
Denumire plansa:				
INSTALATII SANITARE. PLAN PASAJ.				
Data:	Scara:	Nr. proiect:	Faza:	Plansa nr.:
06.11.2025	150	24	PT	000 x 420
02a				