



COMPANIA DE APĂ
SOMEȘ S.A.

Biroul Tehnic Dezvoltare



450062 Zalău, ROMANIA. Bd. Mihai Viteazul, Nr. 23A
Tel: +40-260-661.151; Fax: +40-260-615.431
E-mail: office.zalau@casomes.ro. Web: www.casomes.ro

Nr. 2566 /Z/DT/BTD/ 23 03 2022

AVIZ DE AMPLASAMENT

Către,

	MUNICIPIUL ZALAU
Adresa	ZALAU, STR PIATA IULIU MANIU NR 3

Urmare a cererii dvs. înregistrată la Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău, privind obținerea avizului de amplasament pentru obiectivul:

MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA

pentru imobilul situat în:

ZALAU STR VALEA MITII, MAXIM GORKI, NICOLAE TITULESCU, GEORGE COSBUC, PARCULUI,
MIHAI EMINESCU, VANATORILOR, CERTIFICAT DE URBANISM 48/ 18.01.2022

Avizăm în principiu realizarea obiectivului propus cu respectarea HG 930/2005 si SR 8591/97;
Se va solicita asistență tehnică la predarea amplasamentului si pe parcursul executării lucrărilor;
În cazul în care după predarea de amplasament există lucrări în imediata apropiere a rețelelor, se vor efectua sondaje manuale pentru identificarea acestora;
În cazul avarierii rețelelor, constructorul va anunța imediat Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău la Dispeceratul Apă Canal și va emite o comandă pentru executarea reparațiilor;
Contravaloarea lucrărilor de restabilire a funcționalității sistemului, conform reglementărilor tehnice si legilor specifice în vigoare, precum si consecințele ce decurg din nealimentarea cu apă a consumatorilor existenți, va fi suportată de către constructor;
Căminele de racord identificate în zona trotuarelor, se vor reabilita și se vor aduce la cota finală a trotuarului sau se vor relocala în interiorul proprietății beneficiarilor, poziția de montare se va stabili împreună cu reprezentatul Companiei de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău;
Căminele de apometru existente în zona trotuarelor proiectate se vor reabilita și se vor aduce la cota finală a trotuarului, se va reabilita placa din beton cu rama si capac metalic, sau se va monta placa noua corespunzătoare;
În cazul în care se modifică nivelul terenului, se vor executa lucrări de ridicare a căminelor, hidranților la cota corespunzătoare, sau în caz invers coborârea acestora, inclusiv a rețelelor, la o adâncime minimă de protecție contra înghețului (0.8 m deasupra generatoarei conductei) pe cheltuiala beneficiarului;
În cazul în care se modifică limitele de proprietate, se vor executa lucrări de relocare a căminelor de branșament/racord și a hidranților, cu respectarea normativelor în vigoare referitor la poziționarea acestora, pe cheltuiala beneficiarului;
În cazul în care se modifică structura rutieră, căminele care devin carosabile vor fi reabilitate și se vor înlocui placile necarosabile cu plăci de beton carosabile;
Toate lucrările de reamplasare a conductelor ce aparțin sistemului de alimentare cu apă se vor executa de către Compania de Apă Someș S.A., prin personalul propriu sau prin terți, pe cheltuiala beneficiarului;
Nerespectarea condițiilor impuse atrage nulitatea avizului de amplasament și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta. Traseul rețelelor trasate pe plan este informativ;
Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii.

Nota: Predarea de amplasament la fata locului va fi solicitata in scris cu cel puțin 72 de ore înainte.

Taxa de avizare conform Deciziei nr. 151/2017 a Consiliului de Administratie este de 88.29X7
= 618,03 LEI

Director Sucursala
Ing. Marcel Zaharia



Șef Birou
Ing. Sorin Cozma

Intocmit: Fit Joana

Nr. înmatriculare Registrul Comerțului Cluj: 112/11/1991 - C.U.I. nr. RO201217 - Cont IBAN: RO288401106000767440001 BCR Cluj Capital Social: 6.878.320 lei

Operator regional licențiat clasa I

Operator de date cu caracter personal nr. 32103
COD: RO-Z-BTD-01-02 ed/rev 02/0