

Nr.	5809	/Z/DT/BTD/	13	11	2023
-----	------	------------	----	----	------

Biroul Tehnic Dezvoltare

AVIZ DE AMPLASAMENT

Către,

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALAU
Adresa: PIATA IULIU MANIU, NR.3
Loc. / Jud.: ZALAU /SALAJ



Urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău, privind obținerea avizului de amplasament pentru obiectivul:

MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA
CERTIFICAT DE URBANISM NR. 48/18.01.2023

Imobil situat în:

Jud: SALAJ , Localitate ZALAU, STR. VALEA MITII, MAXIM GORKI, NICOLAE TITULESCU,
GEORGE COSBUC, PARCULUI, MIHAI EMINESCU SI VANATORILOR

Avizăm în principiu realizarea obiectivului propus cu respectarea HG 930/2005 si SR 8591/97;
Se va solicita asistență tehnică la predarea amplasamentului si pe parcursul executării lucrurilor;

În cazul în care după predarea de amplasament există lucrări în imediata apropiere a rețelor, se vor efectua sondaje manuale pentru identificarea acestora;

În cazul avarierii rețelelor, constructorul va anunța imediat Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău la Dispeceratul Apă Canal și va emite o comandă pentru executarea reparațiilor;

Contravaloarea lucrărilor de restabilire a funcționalității sistemului, conform reglementarilor tehnice și legilor specifice în vigoare, precum și consecințele ce decurg din nealimentarea cu apă a consumatorilor existenți, va fi suportată de către constructor;

Caminele de racord identificate în zona trotuarelor, se vor reabilita și se vor aduce la cota finală a trotuarului sau se vor reloca în interiorul proprietatii beneficiarilor, poziția de montare se va stabili împreună cu reprezentatul Companiei de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău;

Căminele de apometru existente în zona trotuarelor proiectate se vor reabilita și se vor aduce la cota finală a trotuarului, se va reabilita placa din beton cu rama și capac metalic, sau se va monta placa nouă corespunzătoare;

În cazul în care se modifică nivelul terenului, se vor executa lucrări de ridicare a căminelor, hidranților la cota corespunzătoare, sau în caz invers coborârea acestora, inclusiv a rețelelor, la o adâncime minimă de protecție contra înghețului (0.8 m deasupra generatoarei conductei) pe cheltuiala beneficiarului;

În cazul în care se modifică limitele de proprietate, se vor executa lucrări de relocare a căminelor de branșament/racord și a hidranților, cu respectarea normativelor în vigoare referitor la poziționarea acestora, pe cheltuiala beneficiarului;

În cazul în care se modifică structura rutieră, căminele care devin carosabile vor fi reabilite și se vor înlocui plăcile necarosabile cu plăci de beton carosabile:

Toate lucrările de reamplasare a conductelor ce aparțin sistemului de alimentare cu apă se vor executa de către Compania de Apă Someș S.A., prin personalul propriu sau prin terți, pe cheltuiuala beneficiarului;

Nerespectarea condițiilor impuse atrage nulitatea avizului de amplasament și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

Traseul rețelelor trasate pe plan este informativ;

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii.

Nota: Predarea de amplasament la fata locului va fi solicitata in scris cu cel putin 72 de ore inainte.

Taxa de avizare conform Deciziei nr. 115/30.03.2023 a consiliului de Administratie este 378.20 LEI

Director Sucursală,
Ing. Marcel Zaharia



**Şef Birou Tehnic
ing. Sorin Cozma**

Şef Biron Tehn
ing. Sorin Coz

Întocmit: Criste Ioana Bianca