

217 / 4.05.2022

Către: PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU
Zalau, Piata Iuliu Maniu

In atentie: SC RONO AQUA SRL,

Referitor la: Modernizare coridor de mobilitate urbana Zalau, Strada Valea Mitii

Subscrisa **SILCOTUB S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Zalau, B-dul Mihai Viteazu, Nr. 93, Jud Salaj, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Salaj, cu nr. de ordine J31/363/2006, cod unic de înregistrare RO15117182 (denumita în cele ce urmează "**Societatea**"), reprezentata legal prin Muresan Adrian,

Urmarea a solicitarii de emitere a unui aviz din partea Silcotub SA cu privire la documentatia Proiectului de modernizare coridor de mobilitate urbana Zalau, Strada Valea Mitii, dupa analizarea acestuia va transmitem urmatoarea observatie:

La dimensionarea retelei de canalizare pluviala pe strada Valea Mitii sa luati in considerare ca zona Poarta 2 Silcotub SA este o zona cu risc de inundatii la precipitatii abundente. Reteaua actuala de canalizare pluviala nu este corespunzatoare, la ploile puternice si de durata, incinta Silcotub SA a fost inundata frecvent cu apa de pe strada Valea Mitii.

Considerand aspectul de mai sus prin prezenta va transmitem avizul favorabil cu privire la documentatia proiectului.

Cu stima,

SC SILCOTUB S.A.

Muresan Adrian




