



Detaliu pozare conducta din PVC
De= 315mm, 400mm, 500mm, 630mm in drum
inaintea lucrarilor de asfaltare




Detaliu pozare conducta din PVC
De= 315mm, 400mm, 500mm, 630mm in zona drum asfaltat



NOTA 1

- Înainte de începerea lucrărilor de săpătură, pentru pozarea rețelor de alimentare cu apă se vor executa săpături de sondaj la capetele străzii pe lățimea acestora, la care vor participa obligatoriu toți reprezentanții deținătorilor de utilități pozate subteran în vederea depistării și soluționării eventualelor intersecții dintre acestea și rețeaua de alimentare cu apă;
- În caz de intersecție a lucrărilor proiectate cu rețele de gospodărie subterană existente și nesemnificate în planul de situație, constructorul și beneficiarul nu vor accepta modificarea traseelor fără a anunța în prealabil proiectantul lucrării;
- Conform dispozițiilor legale în vigoare constructorul va începe execuția lucrărilor de terasamente numai pe baza unui acord scris încheiat cu toate utilitățile care dețin gospodărie subterană (cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte termice etc.);
- În timpul execuției traseul conductei precum și poziția exactă a bransamentelor vor fi adaptate situației întâlnite în teren;
- Săpăturile vor fi astfel executate încât să prevină prăbușirea pereților; concomitent se va realiza și sprijinirea malurilor pe tronsoanele unde se necesită respectându-se Normele de Securitate și Sănătate în Muncă;
- În timpul execuției lucrărilor, cablurile electrice din imediata vecinătate a săpăturilor vor fi scoase de sub tensiune;
- În timpul lucrărilor și în exploatarea acestora, executantul și beneficiarul vor respecta prevederile legale în vigoare la data respectivă privitoare la protecția muncii, la siguranța circulației, precum și la toate indicațiile de detaliu din partea scrisă a proiectului;
- La executarea lucrărilor se va ține seamă de legislațiile în vigoare privind Cerințele de Securitate și Sănătate în Muncă prevăzute în Legea 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă, Norma Metodologică de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare precum și celelalte acte normative ce coordonează activitatea societăților comerciale.



VERIFICATOR	<i>[Signature]</i>	Referat nr.	17/15.11.2022
VERIFICATOR/EXPERT	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
Asocierea S.C. RONO AQUA S.R.L. Oradea, str. Aluminei, nr.1, bl.C31, ap.26, tel:0745134594, fax: 0374009457 si	S.C. STARCOM EXIM S.R.L. Cluj-Napoca, str.Locomotivei,nr.4 tel/fax: 0264 433217	Beneficiar:	MUNICIPIUL ZALAU
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:
SEF PROIECT	Ing. Balogh Soos Csaba	<i>[Signature]</i>	
PROIECTANT	Ing. Varadi Zsolt	<i>[Signature]</i>	Data: 2022
DESENAT	Ing. Rocaci Vlad	<i>[Signature]</i>	
		Titlu proiect:	MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA STR.VALEA MITII-STR.MIHAI EMINESCU DIN MUNICIPIUL ZALAU
		Titlu planşa:	DETALII POZARE CONDUCTE DIN PVC
			Faza: PT+DE+CS
			Planşa nr. 61/AC
			Proiect nr. 1440/2022