

SCHEMA CENTRALEI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE A INCENDIILOR

centrala adresabila cu 4 bucle · bucla 1 parter (42 disp.), bucla 2 etaj (42 disp.), bucla 3 pod (5 disp.) · 4 sirene exterioare · 4 panouri repetoare — se citeste impreuna cu ID 01, ID 02 si ID 03

