

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Distribuitor-Collector 14 circuite

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1	Parametri tehnici și funcționali		
1.1	Distribuitor 1" / 14 circuite cu conectori EK x 17 mm Realizat din teava dreptunghiulara din oțel inox, cu debitmetre 0 ... 5 l/min pe tur si ventile M30x1,5 pentru oprirea sau reglarea debitului pe retur Suprafata incalzita: max. 200m ² Robineti cu olandez de 1", filet interior / exterior Conexiune teava de distributie: ¾" Eurokon Presiune max.: 3bar Temperatura max.: 60°C Echipat cu: cutie distribuitor, stație amestec, grup ameste și pompare și accesorii		
2	Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
3	- Conditii de livrare si plata Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4.	- Conditii de garantie si post garantie Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		

5.	- Alte conditii specifice Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		
----	---	--	--

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati

Intocmit: