

PROGRAM DE CONTROL A CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII TERMICE

DENUMIRE LUCRARE : ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚII CENTRU COMUNITAR
INTEGRAT, COMUNA VLĂDAIA, JUDEȚUL
MEHEDINȚI

AMPLASAMENT : Loc. Vlădaia, jud. Mehedinți


PROIECTANT GENERAL : S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.
Floresti, jud. Cluj

BENEFICIAR : U.A.T. Vlădaia

FAZA DE PROIECTARE : P.Th.

DATA : 2025

NR. PROIECT : 1 / 2025



LISTA DE SEMNĂTURI

SEF PROIECT: Ing. Gavriletea Carmen



Nr. Crt.	PROGRAM DE CONTROL	Documentul scris ce se încheie:	Participă la control	Nr. și data actului încheiat:
1.	Predare-primire amplasament	P.V.R.C.	B + E	
2.	Verificarea caracteristicilor și calitatii materialelor, aparatelor și echipamentelor puse în lucru	P.V.R.C.	B + E	
3.	Verificarea montării conductelor Aspectul și natura materialului Dimensiunile Traseul conductelor Tipul de îmbinare Izolatie	P.V.R.C.	B + E+P	
4.	Verificarea montării armaturilor Tipul armăturii și locul de montare Accesul și posibilitatea de manevrare	P.V.R.C.	B + E+P	
5.	Verificarea montării corpurilor de încălzire a) Tipul, calitatea și integritatea b) Amplasarea c) Modul de fixare d) Modul de racordare	P.V.R.C.	B + E	
6.	Verificarea montării echipamentelor Tipul și parametrii tehnici Amplasarea în instalație Postamentul Aparate de măsură, control și siguranță Elemente de montare	P.V.R.C.	B + E	
7.	Proba de presiune la rece	P.V.R.C.	B + E+P	
8.	Proba de presiune la cald	P.V.R.C.	B + E+P	
9.	Proba de eficacitate	P.V.R.C.	B + E+P	
10.	Proba de funcționare a instalației	P.V.R.C.	B + E+P	
11.	Recepția la terminarea lucrării		B + E+P	
12.	Recepția finală la expirarea perioadei de garanție	P.V.R.F	B + E+P	

LEGENDĂ:


B – Beneficiar

P – Proiectant

E – Executant

P.V.R.C. – proces verbal recepție calitativă


P.V.R.F. – proces verbal de recepție finală



Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995, modificată prin Legea nr. 177/2015, „Asigurarea calității în construcții” și „Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin HG 766/1997.

Executantul trebuie să anunțate în scris ceilalți factori interesați pentru participarea cu minim 3 zile înainte de data la care urmează să se efectueze verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției, prevăzute în Legea nr. 10/1995.

Proiectant,
Ing. Gavrițea, Carmen



Beneficiar,
U.A.T. VLĂDAIA

Executant,

