

Arh. Cristina – Antonina Buruiana verficator pentru domeniile B₁, D, F
Certificat de atestare M.L.P.A.T. seria B nr.07441
tel. 0740.89.11.98

R E F E R A T Nr 1332 din 30.03.2026

privind verificarea de calitate pentru domeniile B₁ - Siguranța și accesibilitate în exploatare, D - Igiena, sanatare și mediu înconjurător, F – protecția împotriva zgomotului, a proiectului

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE IN COMUNA BUDUREASA, JUDETUL BIHOR
- FAZA DTAC + PT

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectant general - SC PROEXCO S.R.L – Oradea, str. Barcaului nr. 15
- Șef proiect – ing. Moca Eugen
- Arhitect - Vlad Apostol
- Proiectant de specialitate SC PROEXCO S.R.L
- Beneficiar: COMUNA BUDUREASA
- Amplasament : jud. Bihor, comuna Budureasa;
- Data prezentării proiectului pentru verificare – 27.03.2026
- Pr. nr. 1695 / 2026

2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Caracteristici constructive:

Diafragme din b.a. + sistem de cadre mixt, alcatuit din stalpi din b.a. și grinzi metalice; Inchideri exterioare cu panouri termoizolante de tip sandwich 10 cm grosime + porti sectionale termoizolate + tamplarie PVC eficienta termic, cu geam dublu termoizolant; Pardoseli antiderapante; Sistem de colectare ape pluviale și parapezi la acoperis; Spații iluminate și ventilate natural conform normelor tehnice în vigoare; Pentru funcțiunea proiectată nu este necesară prezenta personalului permanent, la fața locului; Zone verzi >20% din suprafața terenului studiat;

Vecinătățile existente nu necesită măsuri speciale de protecție fonică față de funcțiunea proiectată;

Construcție

☒ nouă ☐ existentă ☐ modernizare ☐ extindere

Regim de înălțime : D+P

AC SOL = 237,65 MP

ACD = 469,01 MP

Vecinătăți care au legătura cu cerința verificată –

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE

Tema de proiectare ☐

Piese scrise – Memorii elaborate de proiectant cu soluțiile adoptate pentru respectarea cerințelor ☒

Alte acte anexate : -

Piese desenate (nr. planșe) : arhitectură – conform borderou anexat documentației tehnice;

Alte documente : ☒ caiete de sarcini ☐ memorii speciale

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

- În urma verificării se considera proiectul PARTIAL corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se conform Indrumatorului, urmând a se prelua la faza de execuție, prin grija beneficiarului: balustradele de protecție exterioare și interioare vor avea înălțimea de 1.00 M de la cota finită a treptelor și suprafețelor orizontale finite adiacente.

Orice modificare adusă documentației vizate și nesupusă unei noi analize, conduce la încetarea responsabilității verficatorului.

Am primit 6 exemplare
Proiectant / investitor

Am predat 6 exemplare
Verficator tehnic atestat
Arh. Cristina – Antonina Buruiana

