



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Brasov

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brasov**  
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

Către COMUNA CRISTIAN,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7010220417261 / 12.04.2022 pentru obiectivul: **INFRASTRUCRURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC STATII DE INCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRISTIAN**

de la adresa: **CRISTIAN**, sat -, strada **MORII**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **507055**, numar cadastral **105292**, județul **BRASOV**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

#### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7010220417261 / 09.05.2022**

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 17.03.2023**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **VIZAT DE COR MT JT TARA BARSEI** și a Certificatului de urbanism nr. **55 / 17.02.2022**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala BRASOV) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Brasov

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brasov**  
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

1) Fata de LES jt din zona veti pastra distanta minima de 0,8 m (zona de protectie si siguranta ) si veti respecta conditiile de coexistenta impuse de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice "si Ordinul ANRE nr.239 /2019"Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice".

2) Executarea lucrarilor de sapatura din zona traseelor de cabluri se va face numai manual , numai in prezenta delegatului SDEE Brasov -COR mt+jt si cu respectarea IPSM-IEE 001/2012 Instructiuni proprii de securitate in munca pentru instalatiile electrice in exploatare. In caz contrar , beneficiarul (sau executantul,dupa caz ) va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrică .

3) Inainte de inceperea lucrarilor , constructorul lucrarii va solicita predare de amplasament de la COR mt+jt .

4) Comanda pentru asistenta tehnica si predare de amplasament se va emite cu cel putin 5 zile inainte de inceperea lucrarilor.

5) Predarea de amplasament se va face in baza unei documentatii ( formata din Avizul de amplasament si planul de amplasament eliberate de SR Brasov) si achitarea tarifului reglementat pentru prestari servicii si asistenta tehnica (conform Ord.ANRE 32/2005-Anexa 11).

6) Este interzisa executarea sapaturilor mecanizate la distante mai mici de 1 m fata de pozitia cablului (LES )

7) Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice.

• In conformitate cu L.123/2012 pentru protectia instalatiilor se interzice persoanelor fizice sau juridice:

a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de distributie ;

b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, fara acordul operatorului de distributie;

c) sa depoziteze materiale pe culoarele de trecere si in zonele de protectie si de siguranta a instalatiilor, fara acordul operatorului de distributie;

d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau sa intervina in orice alt mod asupra acestora;

e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si de avertizare aferente instalatiilor de distributie;

f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod accesul la instalatii al operatorului de distributie.

• In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie , se vor anunta reprezentantii SDEE BRASOV -COR MT si JT.

• Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

• Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii conditiilor de coexistenta sau a planului de amplasament al obiectivului.

Director Sucursala BRASOV  
DRAGOS PRECU

**Dragos  
Precu**

Semnat digital de  
Dragos Precu  
Data: 2022.05.10  
23:06:52 +03:00

Sef S.A.R. BRASOV  
OCTAVIAN VASILE

Intocmit  
Annamaria Tamas



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Brasov

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brasov**  
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

**Tel:** +40268305999

**Fax:** +40268475541

[office.brasov@distributie-energie.ro](mailto:office.brasov@distributie-energie.ro)

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006**

**R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002**

[www.distributie-energie.ro](http://www.distributie-energie.ro)

9.5.2022 14:2 Document id: 4336632  
Semnat de: Annamaria Tamas

9.5.2022 14:45 Document id: 4336632  
Semnat de: Octavian Vasile

