



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Brasov

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brasov
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

Către COMUNA CRISTIAN,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7010220417268 / 12.04.2022 pentru **obiectivul: INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRISTIAN**

de la adresa: **CRISTIAN**, sat -, strada **P-TA LIBERTATII**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **507055**, numar cadastral -, județul **BRASOV**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7010220417268 / 10.05.2022

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelilor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune**|**Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 17.02.2023**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **VIZAT DE COR MT JT TARA BARSEI** și a Certificatului de urbanism nr. **57 / 17.02.2022**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala BRASOV) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Brasov

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brasov
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Fata de LES jt/mt și PTZ se vor respecta condițiile de coexistență impuse :

1) Ord ANRE nr.239 /2019 Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție și siguranța aferente capacităților energetice:

-Pentru LES zona de protecție a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranță, este simetrică fata de axul traseului și are lățimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecție și de siguranță ale traseului de cabluri se delimitează prin distanța (adâncimea) de pozare în valoare de cel puțin 0,8 m;

- Pentru PT în construcție zidită, zona de protecție și siguranță este egală cu suprafața construită extinsă (amprenta la sol) marită cu : coincide cu laturile fără acces sau ferestre de ventilație; 3 m fata de latura cu acces ; 1,5 m fata de latura cu ferestre de ventilație ;

- În zona de protecție și siguranță se instituie restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale a capacității energetice și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor , bunurilor și mediului din vecinătate .

-Amplasarea construcțiilor în culoarul (zonele) de protecție și siguranță se poate face numai după întocmirea unui studiu de coexistență (documentație tehnico-economică în care se determină, pe baza de calcule, măsurători, observații,etc, implicațiile de natură mecanică și/sau electrică pe care le are asupra rețelei electrice amplasarea unor instalații sau construcții în culoarul sau zonele de protecție și/sau de siguranță ale capacităților energetice și se stabilesc, dacă este cazul, lucrările necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență stabilite de norme precum și costurile acestor lucrări) sau/si pe baza unei analize de risc întocmită de un proiectant (atestat de ANRE) și avizată în Comisia Tehnico- Economică .Costul analizei de risc se suportă de către solicitant

2) NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice (Cap. V.4 și Cap.VII.4).

3) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Pentru protecția instalațiilor se interzice persoanelor fizice sau juridice:

a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție ;

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;

c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de siguranță a instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;

d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în orice alt mod asupra acestora;

e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare aferente instalațiilor de distribuție;

f) să limiteze sau să îngrădească prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție.

- Executarea lucrărilor de săpătură din zona traseelor de cabluri se va face numai manual , numai în prezența delegatului SDEE Brasov -COR mt+jt și cu respectarea IPSM-IEE 001/2012 Instrucțiuni proprii de securitate în munca pentru instalațiile electrice în exploatare. În caz contrar , beneficiarul (sau executantul,după caz) va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică și/sau neelectrică .

- Înainte de începerea lucrărilor , constructorul lucrării va solicita predare de amplasament de la COR mt+jt .

- Comanda pentru asistență tehnică și predare de amplasament se va emite cu cel puțin 5 zile înainte de începerea lucrărilor.

- Predarea de amplasament se va face în baza unei documentații (formată din Avizul de amplasament și planul de amplasament eliberate de SR Brasov) și achitarea tarifului reglementat pentru prestări servicii și



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Brasov

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brasov
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

asistenta tehnica (conform Ord.ANRE 32/2005-Anexa 11).

- Este interzisa executarea sapaturilor mecanizate la distante mai mici de 1 m fata de pozitia cablului (LES)
- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice.
- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie , se vor anunta reprezentantii SDEE BRASOV -COR MT si JT.
- Avizul de amplasament pentru bransamente si utilitati se va emite numai dupa obtinerea Avizelor de racordare, in baza unei documentatii ce se va depune la SDEE Brasov-Centrul de Relatii cu Utilizatorii
- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.
- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii conditiilor de coexistenta sau a planului de amplasament al obiectivului.

Director Sucursala BRASOV
DRAGOS PRECU

**Dragos
Precu**

Semnat digital de
Dragos Precu
Data: 2022.05.10
23:14:15 +03:00

Sef S.A.R. BRASOV
OCTAVIAN VASILE

Intocmit
Annamaria Tamas



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Brasov

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brasov
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

10.5.2022 13:3 Document id: 4343978
Semnat de: Annamaria Tamas

10.5.2022 18:11 Document id: 4343978
Semnat de: Octavian Vasile

S.D.E.E. Brasov	32
DATA:	CERTIFICAT DE INALTIMARE REALIZATII
NUMAR:	
SERIALIZATIA:	
CORP:	

7042022

Copyright
© 2000 by Cambridge University
Press
Printed in the United States of America



79,2 m²

[illegible]

