



# S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909  
Tel secretariat: 004 0259 435 051  
Fax : 004 0259 432 576  
CUI: RO 54760  
J 05/14/28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV0343345000  
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apaoradea@apaoradea.ro](mailto:apaoradea@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Serviciul Comunicare Clienți, Avizare  
Nr. 16697 din 08.05.2024

Către,

SC Design Vitamin SRL  
e-mail [office@designvit.com](mailto:office@designvit.com)

**Referitor la adresa dvs., înregistrată la compania noastră sub nr. 13655/10.04.2024;**

Cu privire la solicitarea referitoare la poziția hidranților exteriori situați în zona amplasamentului din localitatea Beiuș str. Horea nr.11, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu **Art. 6.1. din „Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor – Partea a II -a - Instalații de stingere – INDICATIV P 118/2 - 2013 ( Consolidat în data de 03 decembrie 2019 și are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 bis din 24 septembrie 2013 și include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 6026/2018; Ultimul amendament în 15 noiembrie 2018 )”**, se prevăd următoarele:

“ (1) *Rețelele de distribuție a apei din centrele populate (localități) trebuie să fie echipate cu hidranți exteriori, care trebuie să asigure condițiile de debit și presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ și celorlalte reglementări tehnice referitoare la instalații de alimentare cu apă și canalizare a localităților, după caz.*

**(2) În cazurile în care, conform avizului regiei/societății furnizoare de apă din centre populate (localități), rețelele nu asigură satisfacerea condițiilor de debit și presiune, se prevede rezervă de apă pentru incendiu, dimensionată conform art. 13.31 din prezentul normativ.**

(3) *Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor la construcțiile precizate la alin. (2) poate fi asigurat prin extinderea rețelei de distribuție din centrul populat (localitate), din rețelele de distribuție și rezerva proprie sau numai din rezerva proprie.”*

Menționam că, S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. **nu poate asigura condițiile de presiune, continuitate, debit constant** necesare stingerii incendiilor direct de la bransamentul de apă.

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., poate asigura condițiile de debit, respectiv maxim 15 l/s la nivel de branșament, respectiv presiune cuprinsă între 0,7 bari ( 7 m coloană de apă ) și 1,5 bari ( 15 m coloană de apă ), cu următoarele excepții:

- avarii pe rețelele de apă din zona de amplasare a obiectivelor;
- intervenții programate pe rețelele de alimentare cu apă ale S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.;
- lipsa debit pe rețelele de apă datorită întreruperilor în alimentarea cu energie electrică a Uzinelor de Apă ( în conformitate cu Contractul încheiat cu S.C. ELECTRICA S.A.);
- defecțiuni cauzate de intervenții neautorizate la instalațiile de hidranți;
- defecțiuni datorate calamităților naturale, alte cazuri de forță majoră prevăzute în *Regulamentul de functionare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Oradea.*

Astfel, vă comunicăm faptul că, S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. are pozați hidranți în zona amplasamentului situat în localitatea Beiuș str. Horea nr.11, aceștia asigurând fiecare 5 l/sec.

Alăturat vă anexăm planșa cu situația rețelelor de apă din zona amplasamentului și poziția de amplasare a hidranților existenți pe aceste rețele.

**Prezenta adresă nu ține loc de aviz.**

*Cu stimă,*

**Director General**  
**Ing. Lucian Mihai CHINDLEA**

