



de la TG - Cablu de alimentare N2XH 5x6 mm²

	TD2-1	TD2-2	TD2-3	TD2-4	TD2-5	TD2-6	TD2-7	TD2-8	TD2-9	TD2-10	TD2-11	TD2-12	TD2-13	TD2-14	TD2-15	TD2-16	TD2-17	TD2-18	TD2-19	TD2-20	TD2-21
Putere instalată [W]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	200	200	200	200	200	170	340	200	300	100	1000	1000
Putere așteptată [W]	700	700	700	700	700	700	700	700	700	140	140	140	140	140	118	237	140	210	70	700	700
Distribuție (RST) [W]	700 0 0	0 700 0	0 0 700	700 0 0	0 700 0	0 0 700	700 0 0	0 700 0	0 0 700	140 0 0	0 140 0	0 0 140	140 0 0	0 140 0	0 0 119	238 0 0	0 140 0	0 0 210	70 0 0	0 700 0	0 0 700
Tensiune [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Tip cablu	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	
Lungime cablu [m]	55.00	65.00	56.00	46.00	40.00	30.00	45.00	20.00	70.00	75.00	75.00	66.00	57.00	60.00	40.00	90.00	65.00	70.00	120.00		
Proprietăți cablu [mm ²]	3x2.50	3x2.50	3x2.50	3x2.50	3x2.50	3x2.50	3x2.50	3x2.50	3x2.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50	3x1.50		

TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE ETAJ 2 - TD2 - Pi=13,11 kW; Pa=9,17 kW; Ic=16,56 A

NOTA:
 - Tuburile de protecție a conductoarelor sunt de tip COPEX ignifugat fara halogen cu diametrele de 16 mm², 20 mm², 25 mm².
 - Conductoarele utilizate sunt ignifugate.

Verificator / Expert	Titlu / Nume	Semnătura	Specialitatea	Referat / Expertiza nr. / Data
Verificator				
PROIECTANT GENERAL				Beneficiar:
S.C. AKA Arhitect S.R.L. <small>Registrul comerțului: J 20/793/2018 Cod fiscal: RO 36522913 e-mail: ioan.mirci@akarchit.ro Tel: +40 724 207 211 Adresa sediu social: Oraș Patru (Loc. Cimpă) - Str. Burdost, Nr. 48, Jud. Hunedoara</small>				MUNICIPIUL BRAD Școala generală "Mircea Santimbreanu," Pr. nr.: 17/2025
PROIECTANT DE SPECIALITATE				Pr. nr.: 46/2025
EST GAZ <small>Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Ap. 15 310010, Arad, jud. Arad, România J021798/1994 CUI RO 6648460 Web: www.estgaz.ro Email: info@estgaz.ro</small>				Amplasament: Municipiul Brad, strada Libertății, nr 23, CF 67461, 67473, 67043, Jud. Hunedoara
Specificație	Titlu / Nume	Semnătura	Scara: %	Titlul proiectului: Modernizare și dotare școala gimnazială "Mircea Santimbreanu"
ȘEF PROIECT	arh. MIRCI-DANICAR I.			Faza: DTAC+PTh
PROIECTAT	ing. STANCIONI E.		Data: august 2025	Obiect: INSTALATII ELECTRICE
DESENAT	ing. STANCIONI E.			Titlul planșei: SCHEME DE DISTRIBUTIE TD2
				Pl. nr.: 08 E

