



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
http://www.dspbv.ro E-mail: secretariat@dspbv.ro



NOTIFICARE
ASISTENTA DE SPECIALITATE

Beneficiar

Nr. 712/A/05.05.2025

CONSILIUL JUDETEAN BRAȘOV- PRIN REPREZENTANT AL SC 3D PASCAL PROIECT SRL IASI
BRAȘOV, Str.ALEEA DEALUL SPIRII, nr. 12

Punct de lucru:

"Consolidare , modificare, reabilitare, reparare corp B Mârzescu, extindere urgență cu scopul de a obține studiul D.A.L.I." pentru corpul B Mârzescu

BRAȘOV, Str.ALEXANDR IOAN CUZA, nr. 28

Evaluator:

Dr.Raluca Pinte, Dr.Loredana Somesan - nr. 270/2025

Descriere și funcționare proiect:

Documentație depusă de Consiliul Județean Brașov cu nr. înregistrare la DSPJ BV 712/A/05.05.2025, completată ulterior cu documentație înregistrată la DSPJ cu nr. 5206/19.05.2025 și nr. 8162/01.08.2025 prin care se solicită asistența de specialitate pentru "Consolidare , modificare, reabilitare, reparare corp B Mârzescu, extindere urgență cu scopul de a obține studiul D.A.L.I." pentru corpul B Mârzescu, conform certificatului de urbanism nr.1145/25.04.2025.

La data de 13.06.2024 s-a emis Hotărârea Consiliului Local nr. 219 prin care parterul și etajul 1 al clădirii sunt date în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, înțelegându-se că demisolul și etajul II al clădirii rămân în administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov.

La acest moment în clădirea corp B Mârzescu își desfășoară activitatea cele două unități sanitare astfel
-la demisol este amenajat Laboratorul de radiologie și imagistică medicală al spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase

-la parter funcționează –Compartiment de nefrologie și Centrul de hemodializă, cabinet de oncologie, ambulator integrat, farmacie cu circuit închis ale SCJU BV

-la Etajul I funcționează – Secția oncologie medicală și Spitalizare de zi oncologie medicală ale SCJU BV.

Menționăm faptul ca pentru ambele unități sanitare s-a eliberat de către DSPJ Brașov Notificare asistență de specialitate pentru modificarea structurii organizatorice atât a SCJU BV, cu reintroducerea în structura organizatorică a unității sanitare a Pavilionului Mârzescu, corpul nou (corpul B) doar cu 2 nivele ale clădirii , parter și etaj 1, cât și a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov cu mutarea Compartimentului de Îngrijiri Paliative de la Pavilionul III Stejeriș-str. Alea Dealul Spirii nr. 12 în Corp B Mârzescu, etajul 2 și la corp B Mârzescu, demisol, relocarea Serviciului de anatomie patologică și mutarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de la parterul Dispensarului TB Brașov, str. Sitei nr. 17. Precizăm că în ultimele evaluări ale DSPJ BV la nivelul corpului B al pavilionului Mârzescu s-a constatat necesitatea reabilitării și igienizării spațiilor existente.

Structura funcțională solicitată prin prezenta documentație:

CORP B MARZESCU

Regim de înălțime D+P+2E, cu 3 lifturi (lift pacienți, vizitatori, materiale), construcția fiind după forma literei T.

DEMISOL

INTRAREA B3

Lift materiale în dreptul intrării B3 cu program separat de curate/murdare.

Ambulatoriu integrat de specialitate pneumologie copii –D03

S=20.66 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; birou, calculator, canapea consultații, scaune.

Sală tratament-D04

S=21.45 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; birou, scaune, calculator, canapea consultații.

Magazie-D54

S=5.06 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize;

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



dulapuri.

Magazie materiale curățenie-D52

S=6.01mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; dulapuri.

Deșeuri infecțioase-D51

S=5.13 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize.

Magazie -D50

S=6.58 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; prize, dulapuri.

Grup sanitar pacienți copii-D49

S=6.38 mp; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Grup sanitar personal-D48

S=7.98 mp, paviment gresie, vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Magazie -D47

S=4.99 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; prize, dulapuri.

Compartiment de evaluare și statistică medicală-D47

S=12 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; birou, canapea consultații, scaune, dulapuri.

Hol-D01

S=38.01 mp, paviment PVC sanitar

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ-autorizație nr. 00211R2024/10.10.2024

Acest laborator este delimitat de celelalte spații medicale, prin câte un perete despărțitor confecționat din tâmplărie PVC care este prevăzut cu ușă de acces pentru pacienți și personal.

Hol-D09

S=24.25 mp; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar.

Spațiu așteptare pacienți-D44

S=13.32 mp, vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar.

Grup sanitar pacienți

S=2.72mp, vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Cameră personal-D46

S=8.97 mp, vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, scaune.

Grup sanitar personal

S=2.33mp, vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Cabinet medici radiologie-D07

S=13.60mp, iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, pat consultații, birou, calculator, scaune.

Boxă -D06

S=5.65 mp, vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar.

Cameră investigații-D10

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



S=22.29 mp, vopsea lavabilă, pereți acoperiți cu barită sau plăci de plumb respectiv ecranate corespunzător la radiații conform puterii aparatului, iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, aparat de radiologie fix digital cu post dublu de grafie.

Hol investigații-D11

S=5.20 mp, vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, cuier, scaune

Panou comandă-D12

S=6.92 mp, vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, geam plumbuit, scaune.

Cabinet ecografie - amplasat în imediata vecinătate a Laboratorului de radiologie și imagistică medicală-D05

S=16.29 mp, iluminat natural și artificial; paviment PVC sanitar, birou, calculator, scaune, ecograf.

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ-Intrarea B2

Spațiu medical-D39

S=13.26 mp, paviment PVC sanitar, vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial, masă, scaun, dulap.

Spațiu preparare și expunere probe-D38

S= 13,18 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuveta cu racord la rețeaua de apă rece și apă caldă, masă, scaun, procesor/baterie procesare, parafinare (echipament includere parafină).

Spațiu citologie, histologie-D37

S= 8.47 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuveta cu racord la rețeaua de apă rece și apă caldă, masă, scaun, microtom+baterie termostază, automat imunohistochimie, centrifugă, automat colorare, baterie colorare.

Boxă de depozitare a reactivilor și chimicalelor-D36

S=10.74 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; prize, dulapuri.

Camera medicului-șef cu Grup sanitar-D34

S=15.62 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, birou, scaune, calculator, imprimantă Grup sanitar S=1.85 MP cu duș, wc.

Cameră microscopie și histotecă-D33

S=16.52 mp, paviment PVC sanitar, vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, microscop, dulap histotecă.

Hol-D35

S=31.64 mp

Depozit -D32

S= 21.82 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; prize, dulapuri.

Depozit -D31

S= 11.56 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la rețeaua de apă rece și apă caldă, dulap.

Grup sanitar personal-D41

S=8.43 mp; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Grup sanitar pacienți-D40

S=3.31 mp; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Grup sanitar pacienți dizabilități-D42

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



S=4.79 mp; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, cadă

Hol-D15
S=125.84 mp

Lift vizitatori –în imediata vecinătate a liftului targă, în dreptul intrării B2
Lift pentru targă

INTRAREA B4

Explorări funcționale-D13

S=16.08 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, birou, spirometru, scaune, dulap.

Sală EKG-D14

S=11.92 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; birou, scaune, canapea consultații, măsuță tratament, EKG, dulap urgență.

Ambulatoriu integrat de specialitate cardiologie-D16

S= 41.35 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; scaune; birou; calculator, canapea consultație, Grup sanitar S=1.98 mp, wc, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece.

Sală tratament-D17

S=20.22 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; scaune; birou; calculator, canapea consultație, dulap urgență.

Ambulatoriu integrat de specialitate pneumologie –D18

S= 22.42 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; birou, calculator canapea consultații, scaune.

Spațiu tehnic-Tablou electric-19

S= 25.37mp

Spațiu tehnic (RAK server, internet, telefonie, supraveghere video)-D20

S=19.97mp.

Vestiar personal-D21

S= 15.69 mp, paviment PVC sanitar, dulapuri.

Vestiar personal-D22

S= 16.96 mp, paviment PVC sanitar, dulapuri.

Centrală termică-D24

S=36.92 mp

T.E.-D25

S=11.77mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial.

Grup sanitar pacienți bărbați-D26

S= 6.29 mp; paviment gresie, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, WC.

Grup sanitar pacienți femei-D27

S= 10.09 mp; paviment gresie, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, WC.

Boxă curățenie-D28

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV
500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



S=3.30mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece iluminat natural și artificial

Ambulatoriu integrat de specialitate pneumologie-D29

S= 14.90 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; birou, calculator canapea consultații, scaune.

Sală tratament-D30

S=17.96 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; scaune; birou; calculator, canapea consultație, dulap urgență.

INTRAREA B4

Ambulatoriu integrat de specialitate pneumologie copii

S= 11.3 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; prize; birou, calculator canapea consultații, scaune.
Cu acces separat de adulți.

Sală așteptare copii

S= 8,21 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, scaune.

Boxă curățenie

S= 11.3 mp; paviment gresie, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece.

Grup sanitar personal

S= 3.4 mp, paviment gresie, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Grup sanitar pacienți

S= 5.44 mp, paviment gresie, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, wc.

Magazie

S=5.44mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, dulap.

Magazie

S=8.21mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, dulap.

Magazie

S=27mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, dulap.

PARTER

- CENTRUL DE HEMODIALIZĂ - 8 aparate
- COMPARTIMENT NEFROLOGIE - 12 paturi
- AMBULATORIUL INTEGRAT MÂRZESCU
- FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS MÂRZESCU nr. 103
- SERVICIUL DE INTERNARE/EXTERNARE

Centrul de Hemodializă (8 aparate)

Saloane Suprafață	Nr. aparate
Sal. P04 36,82 mp	4 aparate
Sal. P05 17,35 mp	2 aparate
Sal. P06 17,44 mp	2 aparate

COMPARTIMENTUL DE NEFROLOGIE (12 paturi)

Saloane Suprafață	Situația actuală
-------------------	------------------

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



Sal. P11 17,44 mp	2 paturi Nefrologie
Sal. P12 17,35 mp	2 paturi Nefrologie
Sal. P13 16,50 mp	2 paturi Nefrologie
sal. P16 33,51 mp.	4 paturi Nefrologie
Sal. P27 9,23 mp	1 paturi Nefrologie
sal. P26 10,81mp.	1 paturi Nefrologie
TOTAL 12 paturi Nefrologie	

Saloanele prezintă pavimentul acoperit cu PVC, pereții parțial faianțați, dispun de chiuvetă, mobilier (noptiere la fiecare pat, masă de lucru, frigider) încălzire centrală, iluminare naturală și artificială corespunzătoare.

Spații comune Compartiment Nefrologie și Hemodializă

- Sala de tratamente P07: suprafața de 17,89 mp -pavimentul din mozaic, pereții parțial faianțați, chiuvetă, canapea de tratamente, dulap de materiale, mășută tratamente;
- Cabinet de consultații P08:- supraf. 16,42 mp., pavimentul din mozaic, pereții parțial faianțați, mobilierul specific, chiuvetă;
- Oficiul medical P09 suprafața 15,7 mp
- Cabinet medic șef P47 S=9,23 mp
- Cabinet asistentă șefă, cu suprafața de 11,81 mp
- Laboratorul de tratare a apei de dializă compus din :
 - stația de tratare a apei (supraf. 15,59 mp);
 - camera tehnica (supraf. 12,46 mp)
- 2 Grupurile sanitare pentru pacienți : secția dispune de 1 grup sanitar pentru pacienți ,având 2 cabine wc, chiuvetă, 2 duș.
- 2 Grupuri sanitar pentru personal
- Magazie dializă S=19,45mp
- Oficiu alimentar P48 S=11,63mp
- Vestiar personal S=16,70mp
- Spațiu de depozitare a lenjeriei murdare P21 S=5,52 mp
- Spațiu de depozitare a lenjeriei curată P20 S=5,48 mp
- Spațiu de depozitare a deșeurilor P
- Magazie de materiale sanitare.
- Magazie pentru materiale de curățenie.
- Boxe de curățenie S=3,89mp
- Garderobă pacienți cu spațiu igienizare S= 8,04+4,86 mp la intrarea în sece, pentru pacienții din Nefrologie și Hemodializă;

UNITATEA DE TRANSFUZII SÂNGE A PAVILIONULUI MÂRZESCU

Unitatea de Transfuzii Sânge Mârzescu, de la parterul clădirii, să își va relua activitatea în vechea locație având în vedere nevoia pentru pacienții oncologici.

Unitatea de Transfuzii Sânge Mârzescu își va desfășura activitatea la parterul clădirii noi, în 2 încăperi cu suprafața de 18,66 mp/16,50 mp, situată în aceeași aripă cu Compartimentului Nefrologie.

Încăperea prezintă paviment din mozaic, pereții zugrăviți cu lavabil, dispune de chiuvetă, frigider pentru probe de sânge și reactivi, pupinel pentru încălzirea sângelui, masă de lucru faianțată, birou.

Cabinet Oncologie Medicală

- Cabinet de consultații, având suprafața de 16 mp, pavimentul acoperit cu PVC, pereții faianțați până la 1,65 mp iar în continuare zugrăviți cu lavabil, chiuvetă.
 - mobilier: cabinetul dispune de canapea de consultații, masă de lucru, dulap de materiale.

AMBULATORIUL INTEGRAT PAVILIONUL MÂRZESCU

Cabinet de Nefrologie

Cabinetul de Nefrologie are o suprafață de 15,63mp, pavimentul acoperit cu PVC, pereții zugrăviți cu lavabil, chiuvetă și este prevăzut cu canapea de consultații, masă de lucru, dulap de materiale.

FARMACIA cu circuit închis Pavilion Mârzescu – 103 – autorizata separat

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
http://www.dsphv.ro E-mail: secretariat@dsphv.ro



Farmacia este amenajată la parterul clădirii noi și cuprinde următoarele spații :

- Oficina - încăpere destinată pregătirii condicilor de prescripție medicală: 17,26 mp cu următoarea dotare: mobilier, rafturi medicamente, mese de lucru și aparat aer condiționat și sistem de monitorizare a temperaturii și umidității, precum și un frigider vitrină pentru medicamente;
- Receptura – S=3,4 mp cu următoarea dotare: masa de lucru și rafturi de medicamente;
- Laborator - S=6,81mp
- Vestiar 5,23mp
- Birou farmacist S=6,25mp
- Depozit medicamente – 9,82 mp dotat cu rafturi metalice;
- Camera preparare citostatice -2 încăperi cu s=12,14mp/16,38 mp cu comunicare între ele – în curs de amenajare
- Spațiu primire condici -S=5,71mp

SERVICIUL DE INTERNARE / EXTERNARE

Va fi amenajat în holul de la parterul clădirii vechi și cuprinde o încăpere pentru întocmirea formalităților de internare / externare;

ETAJUL I

SECȚIA CLINICĂ ONCOLOGIE MEDICALĂ

Secția Clinică Oncologie Medicală situată în clădirea nouă a pavilionului Mârzescu, la etajul I., cu 35 de paturi + 12 paturi spitalizare de zi (se vor include temporar 6 paturi de spitalizare continua si 2 paturi spitalizare de zi)

Situația propusă

Salonul	Suprafața	Situația propusă
salonul 1	11,69 m2	1 pat
salonul 2	33,51 m2	4 paturi
salonul 3	35,83 m2	5 paturi
salonul 4	16,84 m2	2 paturi
salonul 5	17,21 m2	2 paturi
salonul 6	17,21 m2	2 paturi
salonul 7	15,65 m2	2 paturi
salonul 8	17,11 m2	2 paturi
salonul 9	17,17 m2	2 paturi
salonul 10	17,12 mp	2 paturi
Salonul 11	36,23 mp	6 paturi
salonul 12	17,22 mp	2 paturi
salonul 13	16,50 mp	2 paturi
salonul 14 izolator	10,98 mp	1 paturi

Sector spitalizare de zi

salonul 1	35,5 mp	5 paturi
salonul 2	36,24 mp	5 paturi
salonul 3	18,63 mp	2 paturi

TOTAL 35 paturi + 12 paturi spitalizare de zi

Saloanele prezintă pavimentul acoperit cu PVC, pereții parțial faianțați, dispun de chiuvetă, mobilier (noptiere la fiecare pat, masă de lucru, frigider) încălzire centrală, iluminare naturală și artificială corespunzătoare.

CAMERE PENTRU PERSONALUL MEDICAL SI DE LUCRU:

Cabinet consultatii: supraf. 17,80 mp, prevazut cu chiuvetă;

Oficiul medical: supraf de 14,18mp

Camera garda cu grup sanitar: 19,38 mp, mobilier specific

Camera recolta probe biologice: 9,23 mp, chiuveta, scaun recolta, masa tratament, dulap materiale;

Sala de tratamente: are o supraf. de 11,58 mp., este prevăzută cu chiuvetă cu apă rece/caldă,

- mobilierul: canapea de pansat, masă ginecologică, cărucior inox pentru pansat, 2 dulapuri pentru materiale.

Cabinet medic șef de secție , suprafața 10,62 mp, mobilier specific.

Cam. asistent șef: supraf 9,04 mp, mobilier specific.

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



Sector spitalizare de zi

Sala de tratamente/ Oficiul medical : supraf de 19,20 mp

- Oficiul alimentar: - comun pentru spitalizare continua si de zi

- supraf. 15,59 mp., pavimentul din mozaic, pereții parțial faianțați, chiuvetă cu apă caldă/rece

- mobilierul constă dintr-o masă, cărucior pentru mâncare, frigider, dulap pentru veselă;

Vestiar personal - suprafata de 16,68, dotat cu dulapuri; acces pe scarile laterale ale clădirii, intrarea B4

Grupuri sanitare pentru pacienți – din aripa scurta si aripa mica (4 cabine WC)

Grupuri sanitare pentru personal: situate în aripa mica si aripa scurta (2 cabine WC)

Duș 3 cabine duș o cabină duș pe aripa scurtă și 2 cabine duș pe arpia lungă

ANEXE GOSPODĂREȘTI

- Spațiu de depozitare lenjerie curata (8,52 mp).

- Spațiu de depozitare a deșeurilor.

- Spatiu lenjerie murdara

- Magazii de materiale: 12,37 mp si 14,6 mp

- Boxa ustensile si materiale de curatenie: 4,97 mp

- Ploscar

Garderoba - funcționează la etajul I, cu acces din holul secției, pentru pacienții din Oncologie;

- încăperea pentru primirea/predarea/depozitarea hainelor și a pijamalelor are suprafata de 10,13 mp;

Accesul pacienților la garderoba se face cu liftul sau pe scarile interioare.

Biroul de internări pentru secția Oncologie este situat la parterul clădirii.

ETAJUL II:

SECȚIE ÎNGRIJIRI PALIATIVE-28 paturi

Spitalizare zi – 3 paturi

Hol –E2-01

S=70.59 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă, iluminat artificial.

Salon -2 paturi E2-03

S=16.82 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune, frigider.

Salon cu grup sanitar propriu-4 paturi E2-04

S=36.38 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 4 paturi, 4 noptiere, masă; scaune, frigider Grup sanitar vas wc, duș, chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Salon cu grup sanitar propriu-2 paturi E2-05

S=17.93 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune, frigider Grup sanitar vas wc, duș, chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Salon -2 pat E2-06

S=16.19 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, frigider, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune.

Cabinet consultații E2-07

S=17.57mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord apă caldă și rece; prize; canapea; birou; scaune; dulapuri.

Salon cu grup sanitar propriu-2 paturi E2-08

S=17.28 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune, frigider Grup sanitar vas wc, duș, chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



Salon cu grup sanitar propriu-2 paturi E2-09

S=15.92 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune, frigider Grup sanitar vas wc, duș, chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Salon cu grup sanitar propriu-2 paturi E2-11

S=17.30 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune, frigider Grup sanitar vas wc, duș, chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Salon -2 paturi E2-12

S=17.35 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, frigider, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune.

Salon cu grup sanitar propriu-2 paturi E2-13

S=16.44 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 2 paturi, 2 noptiere, masă; scaune, frigider Grup sanitar S=3.13mp, vas wc, duș, chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Salon cu grup sanitar propriu-4 paturi E2-14

S=35.79 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 4 paturi, 4 noptiere, masă; scaune, frigider Grup sanitar S=3.05 mp, vas wc, duș, chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Capelă E2-15

S=33.51mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize.

Vestiar personal E2-17

S=16.7mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial, dulapuri.

Oficiu asistenți E2-18

S=19.12 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat neon; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; pat; birou; prize; scaun.

Magazie E2-19

S=4.58mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, dulapuri.

Duș pacienți E2-20

S=8,52 m; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat bec; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; duș.

Ploscar E2-21

S=3,02mp; paviment gresie; vopsea lavabilă, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece.

Grup sanitar pacienți (separat femei, separat bărbați) E2-22

S=6.26 m; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat bec; paviment mozaic; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; vas wc.

Magazie E2-23

S=4.23mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, dulapuri.

Grup sanitar pentru persoane cu dizabilități E2-24

S=7.24 m; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat bec; paviment mozaic; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; cadă pacienți dizabilități.

Salon persoane dizabilități -1 pat E2-25

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru





Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



S=9.13 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, frigider, 1 pat, 1 noptieră, masă; scaune.

Salon -1 pat E2-26

S=9.09 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, frigider, 1 pat, 1 noptieră, masă; scaune.

Cabinet medic șef E2-27

S=12.52 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord apă caldă și rece; prize; canapea; birou; scaune; dulap.

Hol E2-10

S=70.03 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă, iluminat artificial

Cabinet asistent șef E2-41

S=13.83 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord apă caldă și rece; prize; canapea; birou; scaune; dulap.

Salon -1 pat E2-42

S=9.33 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, frigider, 1 pat, 1 noptieră, masă; scaune.

Salon cu grup sanitar propriu-1 pat (rezervă) E2-43

S=9.27 mp, paviment PVC sanitar, iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; vopsea lavabilă; prize, 1 pat, 1 noptieră, masă; scaune, frigider, vas wc, duș.

Duș pacienți E2-44

S=5.69 mp; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece, duș.

Boxă curățenie E2-45

S=4.06 mp; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Grup sanitar pacienți (separat femei, separat bărbați) E2-46

S=6.42 mp; paviment gresie; vopsea lavabilă; iluminat bec; paviment mozaic; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece; vas wc.

Ploscar E2-47

S=3.06 mp, paviment gresie; vopsea lavabilă, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece.

Sală tratament E2-48

S=15.59 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial bec; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece; aparat urgență; pat; mese; scaun; cărucior mobil tratament; prize; noptieră; frigider, concentrator oxigen, dulap materiale sanitare.

Magazie murdare E2-49

S=14.01 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Garderobă pacienți E2-40

S=3.80 mp, paviment PVC sanitar, vopsea lavabilă, iluminat artificial, rafturi.

Magazie materiale E2-39

S=3.68 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; chiuvetă cu racord la apă caldă și rece.

Vestiar personal spitalizare zi E2-38

S=3.17 mp; paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; dulap.

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV
500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
<http://www.dsphv.ro> E-mail: secretariat@dsphv.ro



Grup sanitar pacienți cu dizabilități E2-37

S=4.90 mp, paviment gresie, vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, vas wc, duș.

Grup sanitar personal E2-36

S=4.34 mp, paviment gresie, vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, vas wc.

Grup sanitar personal E2-35

S=4.30 mp, paviment gresie, vopsea lavabilă, iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, vas wc.

Cabinet medic E2-34

S=8.68 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, birou, scaun, calculator.

Salon spitalizare zi-3 paturi E2-33

S=33.64 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, 3 paturi, 3 noptiere.

Sală tratament spitalizare zi E2-32

S=16.12 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; prize; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, canapea consultații, dulap urgență, scaune.

Oficiu asistenți E2-31

S=17.20 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, birou, scaun, calculator.

ABC/Consiliere E2-30

S=17.74 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial; prize; chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, birou, scaune, calculator.

Oficiu alimentar E2-29

S=10.41 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă; iluminat natural și artificial, chiuvetă cu racord la apă caldă, rece, masă, dulapuri, frigider.

Hol E2-28

S=89.83 mp, paviment PVC sanitar; vopsea lavabilă, iluminat artificial.

Program lift, Corp B Mârzescu

Pacientul are prioritate! În lipsa transportului pacientului, se respectă programul de mai jos:

Interval orar	LIFT CIRCUIT CURATE	LIFT CIRCUIT MURDARE
07.00 – 07.50		TRANSPORT DEȘEURİ, LENJERIE MURDARĂ
07.50 – 08.00		SPĂLAREA ȘI DEZINFECTAREA LIFTULUI
08.00 – 08.30	ALIMENTE	
08.30 – 10.30	TRANSPORT FARMACIE, MATERIALE/ INSTRUMENTAR STERIL, LENJERIE CURATĂ	
10.30 – 11.50		TRANSPORT DEȘEURİ, LENJERIE MURDARĂ
11.50 – 12.00		SPĂLAREA ȘI DEZINFECTAREA LIFTULUI
12.00 – 13.00	ALIMENTE	
13.00 – 15.00	TRANSPORT FARMACIE, MATERIALE/ INSTRUMENTAR STERIL, LENJERIE CURATĂ	

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănaru



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
http://www.dsphv.ro E-mail: secretariat@dsphv.ro



15.00 – 17.00	VIZITATORI	
16.00 – 17.30		TRANSPORT DEȘEURİ, LENJERIE MURDARĂ
17.30 – 17.45		SPĂLAREA ȘI DEZINFECTAREA LIFTULUI
17.45 – 19.00	ALIMENTE	
19.00 – 19.30		SPĂLAREA ȘI DEZINFECTAREA LIFTULUI

Legislație:

Ord. MS 1030/2009, 914/2006, 39/2008, 1096/2016, 1301/2007, 1608/2022, 253/2018, 1834/2023, 1101/2016, 1025/2000, 1224/2006, 1226/2012, 444/2019, 1338/2007 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 95/2006, Legea nr. 266/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității:

Precizări și recomandări pentru asigurarea conformității la normele igienico-sanitare în vigoare Pavilion Marzescu corp B în cadrul proiectului DALI

1. DSPJ Brașov susține inițiativa Consiliului județean Brașov, precum și a spitalelor implicate în derularea acestui proiect
2. Având în vedere că în cadrul acestui proiect vor interveni modificări de structură organizatorică și funcțională pentru ambele unități sanitare publice cu paturi, veti avea în vedere notificarea DSPJ Brașov prin depunere de documentație specifică, alte dosare, la momentul în care conducerea celor 2 spitale va definitiva structurile organizatorice modificate solicitate, cu anunțarea Consiliului Județean Brașov. Structurile organizatorice modificate propuse, vizând toate locațiile unui spital necesită un nou aviz al Ministerului Sănătății, conf. Ord. MS 5741/2024.
3. Pentru farmacia cu circuit închis a SCJU BV este necesar a se obține autorizația sanitară de funcționare eliberată de Ministerul Sănătății, conform legislației specifice în vigoare
4. Dotarea minimă obligatorie va fi corespunzătoare activităților medicale prestate.
5. Se vor stabili circuitele funcționale la nivelul unității sanitare.
6. La nivelul tuturor spațiilor în care se desfășoară activitate medicală se va monta chiuveta prevăzută cu apă curentă caldă/rece (cabinet consultații, săli tratamente, saloane, grupuri sanitare, birouri alimentare, anexe gospodărești etc);
7. Finisajele (pavimentele, pereții, tavanele, suprafețele de lucru), precum și mobilierul din spațiile medicale și sala de așteptare vor fi din materiale lavabile rezistente la substanțele utilizate pentru curățenie și dezinfectie;
8. Se interzice amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase și cu asperități;
9. Se interzice mochetarea pardoselilor;
10. Asigurare rezervor apă pentru Pav. Marzescu corp B conf. Ord. MS 1096/2016

Concluzii:

Se eliberează referatul de evaluare pentru notificarea asistentei de specialitate pentru modificările de structură organizatorică și funcțională a corpului B pav. Mârzescu în cadrul proiectului DALI pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, conf. Ord. MS 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare și Ord. 5741/2024.

A se avea în vedere precizările și recomandările mai sus menționate. Prezenta notificare -asistentă de specialitate nu constituie avizul DSPJ BV necesar obținerii unei noi structuri organizatorice avizate MS pentru unitățile sanitare cu paturi implicate în proiectul DALI.

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofeția Blănaru