


Spatu tehnic
S=67.45 mp

S =	68.22 mp
Hu =	3.50 m
V =	238.77 mc
Svex =	6.90 mp
Svnec =	5.97 mp
Svex > Svnec	

Elemente metalice de protecție
cădere accidentală



LEGENDA:


- CT Cazan mural in condensare, putere 155.5 kW, functionare pe combustibil gazos GPL (G31), Q=12.41 mc/h
- Rs Robinet sferic
- Ev Electroventil cu rearmare manuala
- Dg Detector de gaze (se monteaza la partea inferioara a incaperii)
- Ce Cablu electric electrovana
- PA Priza admisie aer in spatiul tehnic compusa dintr-o rama cu plasa de sarma si o rama cu jaluzele fixe, montata in peretele exterior la partea inferioara, avand dimensiunile 40x40 cm
- PE Priza evacuare aer din spatiul tehnic compusa dintr-o rama cu plasa de sarma si o rama cu jaluzele fixe, montata in peretele exterior la partea superioara, avand dimensiunile 40x40 cm
- Instalatie de utilizare gaze GPL, din Otel (Epoxy), propusa

Nota:
Conducta de otel se va saba si proteja impotriva coroziunii printr-un strat de vopsea epoxidica.






- CATEGORIA DE IMPORTANTA:	" B "
- CLASA DE IMPORTANTA:	" II "
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC:	" II "
- RISC DE INCENDIU:	" MIC "






Verificator - certif. de atest. tehn.-prof. nr.					
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare	Nr. / data
S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L. J2023000021048 CUI: 47408660 Str. Tristan Tzara, bloc. G 1, ap. 88, Mun. Moinești, Jud. Bacău, 605400, Romania Tel.: 0744.172.260 email: samoexpertproiect@gmail.com				Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA Adresa: Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad Amplasament : Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	Titlu proiect:	
SEF PROIECT	Arh. Ritacco Alfonso			"REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, DOTAREA SI ECHIPAREA LA STANDARDE NZEB A SPITALULUI DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DR. CORNELIU BARSAN CORP C7 - DEZNA"	
PROIECTAT	Ing. Ciobanu Iulian			Titlu plansa:	
DESENAT	Ing. Ciobanu Iulian			PLAN ETAJ 1 - CLADIRE EXISTENTA INSTALATII UTILIZARE GAZE	
MANAGER PROIECT	Ing. ec. Aliioaie Felix		Data 2025	Nr. plansa G01	



- CATEGORIA DE IMPORTANTA: " B "
- CLASA DE IMPORTANTA: " II "
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC: " II "
- RISC DE INCENDIU: " MIC "

Verificator - certif. de atest. tehn.-prof. nr.					
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare	Nr. / data
 <p>S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L. J2023000021048 CUI: 47408660 Str. Tristan Tzara, bloc. G 1, ap. 88, Mun. Moinești, Jud. Bacau, 605400, Romania Tel.: 0744.172.260 email: samoexpertproiect@gmail.com</p>				Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA	
				Adresa: Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad Amplasament: Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara -	Titlu proiect: "REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, DOTAREA SI ECHIPAREA LA STANDARDE NZEB A SPITALULUI DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DR. CORNELIU BARSAN CORP C7 - DEZNA"	Faza P.Th.+ D.E.+C.S.
SEF PROIECT	Arh. Ritacco Alfonso				
PROIECTAT	Ing. Ciobanu Iulian				
DESENAT	Ing. Ciobanu Iulian				
MANAGER PROIECT	Ing. ec. Ailioaie Felix		Data 2025	Titlu plansa: SCHEMA IZOMETRICA INSTALATII UTILIZARE GAZE	Nr. plansa G02



**MOD DE AMPLASARE
RECIPIENT FIX DE DEPOZITARE GPL
MONTAT SUPRATERAN**






- 1- Recipient fix de depozitare GPL
- 2- Platforma betonata
- 3- Suprti recipient
- 4- Legare la pamant
- 5- Gard de plasa de sarma
- 6- Bordura de protectie
- 7- Fundatia gard
- V- Vaporizator
- Ss - Supapa de siguranta
- Fi- Filtru de impuritati
- Fe- Flansa electroizolanta

NOTA:


Amplasarea rezervorului GPL, avizarea si executia sistemului de alimentare cu GPL la consumatori se va face conform normelor in vigoare de catre unitati autorizate in acest scop.





- CATEGORIA DE IMPORTANTA:	" B "
- CLASA DE IMPORTANTA:	" II "
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC:	" II "
- RISC DE INCENDIU:	" MIC "

Verificator - certif. de atest. tehn.-prof. nr.					
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare	Nr. / data
 <p align="center">S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L. J2023000021048 CUJ: 47408660 Str. Tristan Tzara, bloc. G 1, ap. 88, Mun. Moinești, Jud. Bacau, 605400, Romania Tel.: 0744.172.260 email: samoexpertproiect@gmail.com</p>				Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA Adresa: Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad Amplasament: Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara -	Titlu proiect: "REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, DOTAREA SI ECHIPAREA LA STANDARDE NZEB A SPITALULUI DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DR. CORNELIU BARSAN CORP C7 - DEZNA"	Faza P.Th.+ D.E.+C.S.
SEF PROIECT	Arh. Ritacco Alfonso				
PROIECTAT	Ing. Ciobanu Iulian				
DESENAT	Ing. Ciobanu Iulian				
MANAGER PROIECT	Ing. ec. Ailioaie Felix		Data 2025	Titlu plansa: DETALIU MONTARE REZERVOR GPL INSTALATII UTILIZARE GAZE	Nr. plansa G03

SAPAREA SI UMLEREA
SANTULUI



MARCAREA TRASEULUI
CONDUCTEI








LEGENDA:

1. Conducta Otel
2. Fir metalic trasor
3. Banda avertizare gaze din PE
4. Nisip
5. Umplutura cu pamant rezultat din sapatura

- CATEGORIA DE IMPORTANTA:	" B "
- CLASA DE IMPORTANTA:	" II "
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC:	" II "
- RISC DE INCENDIU:	" MIC "



Verificator - certif. de atest. tehn.-prof. nr.					
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare	Nr. / data
 <p>S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L. J2023000021048 CUI: 47408660 Str. Tristan Tzara, bloc. G 1, ap. 88, Mun. Moinești, Jud. Bacau, 605400, Romania Tel.: 0744.172.260 email: samoexpertproiect@gmail.com</p>				Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR. CORNELIU BARSAN" DEZNA Adresa: Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad Amplasament: Str. Sperantei, nr.5, comuna Dezna, judetul Arad	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara -	Titlu proiect:	
SEF PROIECT	Arh. Ritacco Alfonso			"REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, DOTAREA SI ECHIPAREA LA STANDARDE NZEB A SPITALULUI DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DR. CORNELIU BARSAN CORP C7 - DEZNA"	
PROIECTAT	Ing. Ciobanu Iulian			Faza P.Th.+ D.E.+C.S.	
DESENAT	Ing. Ciobanu Iulian			Data 2025	Titlu plansa: DETALIU POZARE CONDUCTA INSTALATII UTILIZARE GAZE
MANAGER PROIECT	Ing. ec. Ailioaie Felix			Nr. plansa G04	