+27,76
+27,90
+29,44
+29,69
+30,58
+31,07
+30,88
+27,95
+29,47
+27,65
+29,35
+30,74
+31,30
+27,63
+28,47
+29,28
+28,00
+30,03
+29,36
TIZ, POLISTIREN EXTRUDAT, 20CM
STRUCTURA PERETE EXISTENT
TIZ, POLISTIREN EXTRUDAT, 5 CM
1,0%
3,7%
3,0%

LEGENDA:

⊕	Legare la pamant
✹	Captator paratrasnet cu PDA, nivel de protectie Normal IV, avans de amorsare de minim 25 µs, montat pe catarg 5m
—	Conductor OlZn 8mm montat pe acoperis
⊕	Coborare paratrasnet la priza de pamant: conductor OlZn8
▦	Piesa de separatie
─▽─	Legatura la priza de pamant naturala realizata cu banda OlZn 40x4 mm

REVIZIA	PROIECTAT	SEMNATURA	DATA	DESCRIERE MODIFICARE	INLOCUIESTE

VERIFICATOR				
EXPERT				
CALITATE	NUME, PRENUME	SEMNATURA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	CERINTA

TUDOR C. ALIN

S. C. PROEXIB INSTAL S. R. L. SACALAZ, NR.241,TIMIS, 307370 ROMANIA J35 / 124 / 2012 TEL. +40742106350		Beneficiar: *UAT RESITA - PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA*		Nr. proiect: *223/11/2024*
		Denumire proiect: *EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE ILUMINAT CASA SCARII*		Faza: D.T.A.C. + P.Th.
		Amplasament: *MUN. RESITA, STR. REPUBLICII, NR.28, JUD. CARAS-SEVERIN*		
SEF PROIECT	arh. Mozoru Marius Alexandru-Gheorghe	Scara: 1:50	Denumire obiect: INSTALATII ELECTRICE	Nr. plansa: 05-IE
PROIECTAT	ing. Bulzan Doru		Denumire plansa: PLAN INVELITOARE - PARATRASNET	
DESENAT	ing. Bobes-Ilici Cosmin	Data: noiembrie2024		