



**Transelectrica®**


Societate Administrată în Sistem Dualist  
C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.

## Sucursala de Transport Timișoara

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Piața Romanilor nr 11, cod poștal 300100 Timișoara  
România. Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J35/906/2000. Cod unic  
de înregistrare 13408690, Telefon +40256 294 550, Fax +40256 219 963  
www.transelectrica.ro

TRANSELECTRICA S.A.  
SUCURSALA DE TRANSPORT  
TIMISOARA

17 5890  
04 2013



STU22AF  
Sef. S. Teh.  
19.07.13

Către,  
**SC Aquacaraș SA**  
**P-ța Republicii nr. 7**  
**Mun. Reșița**  
**Jud. Caraș-Severin**

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 5579 / 04.07.2013, completată în data de 11.07.2013,  
pentru obiectivul: Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin-Aglomerarea Reșița,  
cu sediul/de la adresa: mun. Reșița, județul Caraș-Severin.

În urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### AVIZ DE AMPLASAMENT NR. 161 / 16.07.2013

cu următoarele precizări :

1. Obiectivele **nu trebuie** amplasate sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și **trebuie** îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea. **Prin urmare având în vedere că:**
  - conductele ce se vor reabilita și extinde conform proiectului de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Reșița, identificate după planurile atașate documentației depusă în vederea obținerii avizului de amplasament, vor intersecta traseul cablului de fibră optică existent pentru transmitere date, pentru Sistemul Electroenergetic Național, pozat subteran pe str. A.I. Cuza, Molizilor și Mociur,
  - terenul în care se vor îngropa conductele ce se vor reabilita și extinde conform proiectului de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Reșița, identificat după planurile atașate documentației depusă în vederea obținerii avizului de amplasament, este în apropierea viitoarei linii electrice aeriene (LEA) 400 kV Reșița-Pancevo, proiectată, dacă lucrările de reabilitare și extindere ale acestor conducte, vor începe după sau simultan cu lucrările de construcție ale LEA 400 kV Reșița-Pancevo,la realizarea acestor lucrări de reabilitare și extindere se va ține cont de prevederile de la punctul 9.
2. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de transport a obiectivului sau a instalației, se va proceda conform Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport. Pentru detalii solicitantul se va adresa C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. - ST Timișoara, dacă este cazul.
3. Valabilitatea avizului este **până la data de 08.04.2014**. Dacă în această perioadă se emite Autorizația de construire, valabilitatea avizului se prelungește până la expirarea valabilității Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
4. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planurilor nr. CS-



Sediu Social:  
Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 RD-010325;  
sector 1, București



RE-PT/DA-A-PG-00 și CS-RE-PT/DA-C-PG-00 și a certificatului de urbanism nr. 112 din 09.04.2013.

5. Tariful de emitere a avizului de amplasament s-a achitat cu ~~chitanța~~ OP nr. 1356 din 11.07.2013.
6. Instalațiile aparținând C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. - **Sucursala de Transport Timișoara**, au fost trasate **orientativ** pe planurile anexate.
7. În zonă **pot exista** instalații electrice ce nu aparțin C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. **Sucursala de Transport Timișoara**. Este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (S.C. ENEL Distribuție Banat S.A., S.C. Hidroelectrică S.A., S.C. Termoelectrică S.A., alți deținători) în vederea obținerii avizelor de amplasament.
8. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A., se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de securitate și sănătate a muncii, a mediului și siguranța instalațiilor specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
9. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

În conformitate cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, art. 15 și Normativul NTE 003/04/00 - „Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V”, aprobat prin Ordinul 32/17.11.2004 al Președintelui ANRE, art. 137, *zona de siguranță* în care activitățile economice și de construire sunt restricționate și condiționate este stabilită și este constituită, în plan orizontal, de un culoar terestru longitudinal cu dimensiunea de 75 m (37,5 m stânga-dreapta față de axul liniei), pentru LEA cu tensiuni de 400 kV, precum și de spațiul aerian de deasupra acestui culoar.

Ținând cont de cele menționate mai sus și având în vedere că terenul în care se vor îngropa conductele de apă și canal, identificat după planurile atașate documentației depusă în vederea emiterii avizului de amplasament, este în apropierea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Reșița-Panveco, proiectată, la realizarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canal, trebuie respectate următoarele:

- 9.1. Este interzisă depozitarea de materiale, instalarea de barăci sau staționarea utilajelor în zona de siguranță a LEA 400 kV Reșița-Panveco.
- 9.2. În zona de siguranță a LEA 400 kV Reșița-Panveco, se interzice realizarea unor construcții sau dotări edilitar urbanistice (clădiri, drumuri, rețele subterane și supraterane de utilități, îngrădiri, etc.) fără acordul ST Timișoara.
- 9.3. În zona de siguranță a LEA 400 kV Reșița-Panveco, utilajele care vor transporta și manipula materiale, trebuie să asigure o distanță minimă pe verticală, între conductorul inferior al acestei LEA, la săgeata maximă și:
  - partea superioară a utilajului de 5 m,
  - față de sol, de 8 m.
- 9.4. C.N.T.E.E. „Transelectrica” SA, beneficiază de servitutea legală de trecere în zona de siguranță a LEA 400 kV Reșița-Panveco, cu ocazia rețehnologizării, reparației, reviziei sau a intervențiilor accidentale, pe toată durata de existență a acestei LEA, conform Legii 123/2012, Art. 12.
- 9.5. Executarea săpăturilor în vederea reabilitării și extinderii conductelor de apă și apă uzată din municipiul Reșița, în zona traseului cablului de fibră optică, se vor realiza manual, evitându-se deteriorarea cablului, în caz contrar, beneficiarul prezentului aviz de amplasament, respectiv executantul vor suporta toate consecințele ce decurg din deteriorarea instalațiilor de transmitere date.
- 9.6. În timpul lucrărilor de execuție în vederea reabilitării și extinderii conductelor de apă și apă uzată, se va evita, acoperirea cameretelor de tragere ale cablului cu fibră optică, iar după finalizarea acestor lucrări, cameretele de tragere ale cablului cu fibră optică să fie vizibile și accesibile.
- 9.7. Înainte de începerea lucrărilor de săpare a șanțurilor, se va solicita la C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. - ST Timișoara, prezența unui delegat.
- 9.8. Daunele provocate la LEA 400 kV Reșița-Panveco și la cablul de fibră optică, inclusiv cele aferente energiei electrice netransportate pe perioada remedierii avariiilor la această linie, respectiv cele aferente imposibilității transmiterii de date, cauzate de nerespectarea condițiilor amintite la punctele de mai sus, de către solicitantul prezentului aviz de amplasament sau de către persoanele cu care acesta are raporturi contractuale în vederea ridicării obiectivului, vor fi suportate de beneficiarul prezentului aviz de amplasament.

10. Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la dreptul de uz și servitute asupra terenurilor în perioadele lucrărilor de mentenanță/investiții la instalațiile C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
11. Este interzisă desfășurarea de activități în zonele de protecție și siguranță care afectează funcționarea instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
12. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nu este responsabilă pentru nici un tip de accidente sau pagube produse ca urmare a desfășurării de activități/trecerii de către solicitantul sau de către persoanele cu care acesta are raporturi contractuale în vederea ridicării obiectivului pentru care a primit autorizație prin zona de protecție și siguranță a instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. aflate în apropierea amplasamentului avizat.
13. Prezentul aviz are anexate două planuri de încadrare în zonă, vizate, de C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.- ST Timișoara.

SEF SERVICIU TEHNIC,  
Florinel STURZA



ÎNTOCMIT,  
Mihaela BURAN

