



NOTA:

1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor-conform indicatorilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.

2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.

3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune;

4. In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75) C  
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004) III  
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. HG 766/1997-  
Norme privind stabilirea categoriei de  
importanta a constructiilor) - C

Prezenta planşa se citeşte cu:

- planuri de situaţie;
- detalii de camine;
- detalii tip;
- detalii de traversari

Legenda:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Extindere retea distributie De 110mm |
|  | Extindere retea distributie De 225mm |
|  | Camin de aerisire                    |
|  | Camin de vane                        |
|  | Camin de golire                      |
|  | Camin de vane si de golire           |
|  | Hidrant suprateran proiectat         |

| Rev | Nume | Ver | Aprb | Data | Descriere |
|-----|------|-----|------|------|-----------|
|-----|------|-----|------|------|-----------|

Autoritatea contractanta: **S.C.AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN**

Adresa: P.O. Box 100, nr. 7, Pesta  
Jud. Caras Severin  
Tel.: +40 255 212 458  
Fax: +40 255 214 421  
E-mail: office@aquacaras.ro

Proiectant: **Consorțiu S.C Eptisa Romania S.R.L. si Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.**  
Sos. Dudelești-Pantelimon nr. 42, RAMS center, et. 5, corp A,  
sector 3, București  
Tel.: +40 21 301 14 70  
Fax: +40 21 301 14 80  
www.eptisa.com

Proiect: **MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL CARAS SEVERIN - AGLOMERAREA RESITA**

Planşa:

**Rețele apa  
Str. Bistra  
Profil longitudinal  
Tronson N470-CG15, CVG17-CVAG2**

Desenat: Ing. G. Pantazi Data: Aprilie 2013  
Verificat: Ing. C. Stoica Data: Aprilie 2013  
Aprobat: Ing. D. Spiridon Data: Aprilie 2013

Planşa nr. **CS-RE-PT/DA-A2-C-86** Revizia **0**