



NOTA:

1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor-conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.

2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.

3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune;

4. In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75) C
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004) III
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. HG 766/1997-
Norme privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor) - C

Prezenta plansa se citește cu:

- planuri de situatie;
- detalii de camine;
- detalii tip;
- detalii de traversari

Legenda:

- Extindere retea distributie De 110mm
- CVG Camin de vane si de golire
- CG Camin de golire
- Hi Hidrant suprateran proiectat

Rev	Nume	Ver	Apr	Data	Descriere
-----	------	-----	-----	------	-----------

Autoritatea contractanta: S.C.AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN

AQUACARAS
Adresa: P.O. Box 100, nr. 7, Rașna
Jud. Caraș Severin
Tel.: +40 265 212 458
Fax: +40 265 214 421
E-mail: office@aquacaras.ro

Proiectant: Consortiu S.C Eptisa Romania
S.R.L. si Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.
Sos. Dudelești-Pantelimon nr. 42, RAMS center, et. 5, corp A,
sector 3, București
Tel.: + 40 21 301 14 70
Fax: + 40 21 301 14 80
www.eptisa.com

Proiect:
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA IN JUDETUL
CARAS SEVERIN - AGLOMERAREA RESITA

Plansa:
Retele apa
Str. Bistra
Profil longitudinal
Tronson 109-110, 108-CG14,
CVG18-CG13

Desenat: Ing. G. Pantazi Data: Aprilie 2013
Verificat: Ing. C. Stoica Data: Aprilie 2013
Aprobat: Ing. D. Spiridon Data: Aprilie 2013

Plansa nr. CS-RE-PT/DA-A2-C-87
Revizia 0

Scara plansa: 1 :1000/100

